Rozdzielnica RGnn

ROZDZIELNICA	Nr.rozdzielnicy	Rozdzielnica RGnn
	Nr.przedziału	
	Nap/przekrój szyn	3x400V, 50 Hz, 315A



Wyłacznik — In(A) / typ

Stycznik — In(A) / typ

Przekaźnik termiczny — zakr / typ

Przekł.prąd. — Przekł / typ

Amperomierz — zakr. / typ

LINIA	Typ, przekrój kabla zasil.	4xYAKXS 240	4xYAKXS 120		5xLgY 16	YDYżo 3x6	YAKXS 4x25	YAKXS 4x35	YAKXS 4x50	LgY 5x10	YAKXS 4x70	
	Oznaczenie kabla zasil.	WERGnn-01.1	WERGnn-01.2		WERGnn-01A	WERGnn-02	WERGnn-03	WERGnn-04	WERGnn-05	WERGnn-06	WERGnn-07	
	Typ, przekrój kabla ster.											
	Oznaczenie kabla ster.											
URZĄDZENIE	Symbol urządzenia	ZKP gG200A	ZKP gG80A		R<10Ω	Filtr	AKP	RBMO	RSOO	RSD	RBOpw	RSDN	
	Nr układu	01			01A	02	03	04	05	06	07	
	Moc inst./oblicz.(kW)	120,0	50,0		31,0 [KVAr]	3,0	11,9	22,0	32,8	15,0	32,9	
	Prąd znam./oblicz.(A)	186,2	77,6		44,8/62,7	14,1	19,2	34,5	50,9	23,3	51,0	
	Lokalizacja	Budynek obsługi				BO	BMO	SOO	SD	BO	SDN	
	Nazwa urządzenia	Zasilanie szafy				Szafka AKP Budynek obsługi	Rozdzielnica RBMO. Budynek mechanicznego oczyszczania ścieków	Rozdzielnica RSOO. Stacja odwadniania osadu	Rozdzielnica RSD. Stacja dmuchaw	Rozdzielnica RBOpw. Budynek obsługi	wyłączono z zakresu prac inwestycyjnych Rozdzielnica RSDN. Stacja dmuchaw nowa	
		Zasilanie podstawowe ze złącza kablowo pomiarowego ZKP-10/1 obw. nr IV/4	Zasilanie rezerwowe ze złącza kablowo pomiarowego ZKP-10/1 obw. nr IV/5	Przekaźnik kontroli ze świetlną sygnalizacją napięcia	Ochrona przepięciowa st. I i II	Filtr aktywny						
	Nr.technol.urządz.											

UWAGA!
Kolorem szarym oznaczono obwody wyłączone z zakresu prac inwestycyjnych

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
64-920 Piła ul. Okrzei 18
PROJ-EKO sp. z o.o
tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50

MK-PROJ Maciej Konarzewski
ul. Buraczana 4/13
81-587 Gdynia
m.konarzewski@mk-proj.com
+48 604 264 255

Opracował	mgr inż. Maciej Konarzewski		Data 03.2023	Stadium PW
Projektował	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk upr. nr POM/0149/POOE/06 w spec. instalacyjnej		Skala	Branża IE
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Kacprzak upr. nr POM/0189/PWOE/11 w spec. instalacyjnej			

Inwestycja: Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Okonku

Inwestor: GMINA OKONEK ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek

Temat rysunku	Nr rysunku	Arkusz
Schemat strukturalny rozdzielnicy RGnn	02	01/04