

o przekrojach:


- dla kabli SN, WN – $\varnothing 160$
- dla kabli nn-0,4kV i ośw. – $\varnothing 110$

W miejscach o znacznym zagęszczeniu linii kablowych wszystkie prace należy prowadzić ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego)

Projektowane instalacje naniesione na profilu branża wod-kan wa odrębnego opracowania

- Kanalizacja teletechniczna
4xPEHD-40
- Taśma ostrzegawcza
- Siec ciepła
2xDN65/140

Zawory na spięciu i pierwsze zawory odcinające w węzle ciepłym

[illegible]