

Bydgoszcz, 01.07.2024 r.

## Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

**Remont stalowej konstrukcji kratowej podtrzymującej magistralę ciepłowniczą nad drogą do Trzcianca oraz kratownic pionowych z odciągami z lin nad ulicą Smoleńską i Toruńską, PP/44/2024.**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 01.07.2024 r. do ww. postępowania wpłynęły pytania. Treść pytań z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej:

1. Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego należy zabezpieczyć elementy betonowe. Prosimy o informację, czy elementy betonowe należy zabezpieczyć w części powyżej terenu, czy także poniżej. Jeśli poniżej terenu, to do jakiej głębokości (prosimy o podanie łącznej głębokości podpór betonowych z dokumentacji archiwalnych).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Elementy betonowe należy zabezpieczyć również poniżej poziomu terenu na głębokość 30 cm.

2. Czy Zamawiający dysponuje dokumentacjami archiwalnymi wykonania konstrukcji dla wszystkich trzech części, o które mógłby uzupełnić dokumenty przetargowe.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dysponuje archiwalnymi dokumentacjami wykonania konstrukcji.

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
  
Marek Estkowski