



- LEGENDA:
- WYWIEW UKŁADU Aaw
 - WYWIEW UKŁADU Wbył
 - WYWIEW UKŁADU Wsw
- N=120m³/h KRATKA WENT. NAWIEWNA
- W=120m³/h KRATKA WENT. WYWIEWNA
- WK 0400 N11W1 300x400 OZN. PIONU WENT./ ŚREDNICA PIONU

- UWAGI BRANŻOWE:
- PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY KLASY P.POŻ.
 - PODWIESZENIA I PODPARCIA PRZEWODÓW WYKONAĆ WIG ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH.
 - NALEŻY PRZEZWIDZIEĆ OTWORY REWIZYJNE POD URZĄDZENIAMI UMOŻLIWIĄJĄCYCH SERWISOWANIE I WYMIANĘ.
- UWAGI OGÓLNE:
- OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE. W WYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB RÓŻNICY ZAUWAŻONEJ MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PRZEKAZAĆ TĘ INFORMACJĘ DO PROJEKTANTA.
 - RYŚNIKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ OPRACOWANIAM BRANŻOWYMI.
 - W SPRAWACH NIEOKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ BUDOWLANĄ:
 - PRAWO BUDOWLANE
 - WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIEDZĄC BUDYNIKI I ICH USYTUOWANIE
 - WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
 - NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO (P.K.N.)
 - INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ I STRAŻY POŻARNEJ
 - INSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH
 - PRZEPISY TECHNICZNE INSTRUKCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT
 - WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA CAŁOŚCI ROBÓT ZGODNIE Z NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, DOKUMENTAMI NORMATYWNYMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ I SZTUKI BUDOWLANEJ.
 - WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZREALIZOWANIA WSZYSTKICH BRAKUJĄCYCH I POMIĘTYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU ELEMENTÓW WRAZ Z DOSTARCZENIEM KONIECZNYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ DLA KOMPLETNEGO WYKONANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO I ZAPEWNIENIA MU PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI.
 - NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ CAŁOŚCIOWO. WSZYSTKIE ELEMENTY UJĘTE W OPISIE TECHNICZNYM A NIE UJĘTE NA RYSUNKACH, LUB UJĘTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W OPISIE TECHNICZNYM POWINNY BYĆ TRAKTOWANE, JAKBY ZOSTAŁY UJĘTE W OBU CZĘŚCIACH DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
 - WSZYSTKIE ROZBIĘŻNOŚCI W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKONAWCA POWINIEN WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.
 - PROJEKTANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE ZMIANY WYNIKAJĄCE Z USZCZEGÓLNIENIA ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH, WYMAGÓW STAWIANYCH PRZEZ TECHNOLOGIĘ ORAZ ZMIAN WPROWADZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OKRESIE PÓŹNIEJSZYM.

RZUT DACHU
SKALA 1:100

BUDYNEK PSP (W BUDOWIE)
- ODRĘBNE POZWOLENIE NA BUDOWĘ

INDEKS	DATA	TEMAT ZMIANY / REVISION	PODPIS/SIGN.
PROBADEX - KRAKÓW Spółka z o.o. Sp.k			
ul. Mokra 20 32-005 Niepołomice probadex@probadex.pl		tel: +48 12 284-80-70 fax: 284-80-70 wewn. 24 www.probadex.pl	
Probadex - Kraków jest akredytowanym wykonawcą usług w ramach programu Unii Europejskiej Phare "Program Rozwoju Przedsiębiorstw" realizowanego przez Polską Agencję Przedsiębiorczości w dziedzinie "Planowanie Inwestycyjne - Dokumentacja Techniczna Inwestycji"			
BRANŻA/DISCIPLINE instalacje sanitarne		FAZA PROJ/STAGE projekt techniczny	
PROJEKTOWAŁ/DESIGNED mgr inż. Bartosz Mielec	UPR. NR MP/0590/PWBS/17	DATA 06.2022	PODPIS
OPRACOWAŁ/DRAWN BY		06.2022	
SPRAWDZIŁ/CHECKED BY mgr inż. Michał Kmiecik	MP/0436/P005/10	06.2022	
INWESTOR/INVESTOR Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, ul. Łazarza 14, 31-530 Kraków			
OBIEKT/OBJECT Budynek Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsce stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego na dz. 724/44, 724/46, 724/47 w Wieliczce przy ul. Powstania Syczeńskiego, jedn. ewidencyjna: 121905_4, Wieliczka 1, obręb nr 0001, Wieliczka 1*			
TEMAT/SUBJECT "Budowa Powiatowego Centrum Administracyjnego Obsługi Mieszkańców w Wieliczce przy ul. Powstania Syczeńskiego". Inwestycja planowana jest w etapach. Etap III: Budowa budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego wraz z zagospodarowaniem terenu: budową dróg, chodników, miejsc postojowych, murem oporowym na dz. 724/44, 724/46, 724/47 w Wieliczce przy ul. Powstania Syczeńskiego, jedn. ewidencyjna: 121905_4, Wieliczka 1, obręb nr 0001, Wieliczka 1*			
TYTUŁ/TITLE WENTYLACJA MECHANICZNA - WIDOK DACHU			
DATA/DATE 06.2022		PLIK/FILE 907/3.dwg	
FORMAT/SIZE A2		NR RYS. REWIZJA/DRWG. NO. REVISION	
SKALA/SCALE 1:100		907.16-12	

COPYRIGHT © "PROBADEX-KRAKÓW". Rysunek nie może być przerysowywany lub kopiowany bez pisemnej zgody "PROBADEX-KRAKÓW".