SCHEMAT ZASILANIA OŚWIETLENIA SZAFKA SOU2

Istn. szafka SOU2



Oświetlenie parkingu



Oświetlenie drogi dojazdowej



Bilans mocy SOU2:

Pi=0,75 [kW]

Pz=0,75 [kW]

UKŁAD SIECI:
INSTALACJE ODBIORCZE: TN-C

OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

LEGENDA

1. Kabel zasilający - YAKY 4x25

2. Oświetlenie drogowe:
- słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane ośmiokątne h=8m z wysięgnikiem L=0,5m, na fundamencie prefabrykowanym dedykowanym
- oprawa oświetleniowa LED o mocy 55W, strumień świetlny 6050lm 4000K, klasa ochronności II, stopień ochrony IP66/IK09

3. Oświetlenie parkingu:
- słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane ośmiokątne h=9m z wysięgnikiem L=1,5m, na fundamencie prefabrykowanym dedykowanym
- oprawa oświetleniowa LED o mocy 81W, strumień świetlny 9700lm 4000K, klasa ochronności II, stopień ochrony IP66/IK09
(UWAGA! słup nr 2/4 o wys. h=5m z oprawą parkową LED o mocy 23W)

4. Cyfrowy programator astronomiczny z wyświetlaczem LED, dwoma niezależnymi wyjściami sterującymi, licznikiem czasu pracy oświetlenia

OZNACZENIA KABLI

(27m / 34m) — *oznacza - długość kabla pomiędzy słupami oznacza - długość kabla pomiędzy słupami wraz z zapasami*

OZNACZENIA LATARNI

1/1 — *nr słupa w obwodzie*

projektowana lampa oświetleniowa drogowa

projektowana lampa oświetleniowa parkowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS SP. Z O.O.
UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNAŃ
ADRES DO KORESPONDENCJI:
UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ

NAZWA INWESTYCJI:
BUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z PARKINGIEM, SCENĄ PLENEROWĄ, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ, OŚWIETLENIEM I ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ

INWESTOR:
Gmina Parzęczew
ul. Południowa 1
95 - 045 Parzęczew

ADRES INWESTYCJI:
OBRĘB: 0014 PARZĘCZEW
GMINA: PARZĘCZEW
POWIAT: ZGIERSKI
WOJ.: ŁÓDZKIE

NR UMOWY:
20/2019 Z DNIA12 LUTEGO 2019r.

NR PROJEKTU:
2019 / 1

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

TREŚĆ RYSUNKU:
SCHEMAT ZASILANIA OŚWIETLENIA – SZAFKA SOU2

DATA:
08.2019

SKALA:
-:-

NR RYSUNKU:
E.3

PROJEKTANT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:
mgr inż. ANDRZEJ WRÓBLEWSKI
upr. w specj. instal. elektrycznych nr LBS/0096/POOE/12

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. WOJCIECH PODWÓJSKI
upr. w specj. instal. elektrycznych nr 285/76/PW

PODPIS: