




ZBROJENIE
Skala 1:25
Sztuk: 2




ZBROJENIE
Skala 1:25



ZBROJENIE
Skala 1:25



ZBROJENIE
Skala 1:25



Beton	C30/37
Beton Podkładowy	C8/10
Stal zbrojeniowa	A-IIIIN (RB 500W)
Otulina	5cm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ								
Nr	ø [mm]	Gat. stali	Ilość	Długość [cm]	Łączna długość [m]			
					A=I-IIIN ø6	A=I-IIIN ø10	A=I-IIIN ø12	A=I-IIIN ø16
Masa na 1m	[kg/m]				0,222	0,617	0,888	1,578
1. Fundament blokowy FB-1				Szt. : 2	Nr rys. : A43/01/02			
1	12	A=I-IIIN	74	270				199,8
2	12	A=I-IIIN	54	365				197,1
3	12	A=I-IIIN	54	158				85,3
4	12	A=I-IIIN	74	160				118,4
5	12	A=I-IIIN	8	360				28,8
6	12	A=I-IIIN	8	455				36,4
7	10	A=I-IIIN	22	222		48,8		
8	12	A=I-IIIN	48	131				91,7
9	12	A=I-IIIN	28	168				47,0
10	12	A=I-IIIN	14	98				13,7
11	12	A=I-IIIN	16	342				54,7
12	12	A=I-IIIN	15	100				15,0
13	12	A=I-IIIN	14	209				29,3
14	6	A=I-IIIN	18	54	9,7			
15	16	A=I-IIIN	12	223				26,8
16	16	A=I-IIIN	12	354				42,5
17	12	A=I-IIIN	12	254				30,5
18	12	A=I-IIIN	8	220				17,6
19	16	A=I-IIIN	25	230				
20	12	A=I-IIIN	38	200				76,0
21	12	A=I-IIIN	10	167				16,7
22	10	A=I-IIIN	30	132		39,6		
Suma długości [m]					9,72	88,44	1051,70	126,74
Masa prętów [kg]					2,16	54,57	933,91	200,00
Masa 1 szteki [kg]							1196,53	
Masa 2 szteki 2 [kg]							2393,86	
Łączna masa stali [kg] :							2393,9	

UWAGI:

1. BUDOWĘ REALIZOWAĆ W OPARCIU O PROJEKTY WSZYSTKICH BRANŻ.
2. PRZED ZABENOWNANIEM BLOKU FUNDAMENTOWEGO UŁOŻYĆ PRĘTY KOWANE ELEMENTU EL-01
3. PRZERWY ROBOCZE NAŁEŻY WYKONAĆ W MIEJSCU DOCHODZĄCYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH.
4. FUNDAMENT BLOKOWY NAŁEŻY IZOLOWAĆ MASĄ BITUMICZNĄ POWŁOKOWĄ PRZY WYKONYWANIU IZOLACJI PRZECIWOWDYCH NAŁEŻY ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ ZALECEŃ PRODUCENTA.
5. PODCZAS PRZEWADZENIA WYKOPÓW W GRUNTACH SPOŁYCH, PRACĘ TE NAŁEŻY WYKONAĆ TAK, ABY NIE DOPUSIĆ DO GRUNDZENIA SIĘ WODY W WYKOPIE, GDYŻ SPOWODUJE TO UPŁASTYCZNIENIE TYCH PRZEMOZGÓW I OBNIZY ICH PARAMETRÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWE.
6. WYKOPU FUNDAMENTOWEGO NIE POZOSTAWIAĆ NIEZABEZPIECZONEGO NA OKRES ZIMOWY, ZE WZGLĘDU NA PRZEMARZANIE GRUNTÓW.

[illegible]