

DECYZJA Nr D/47/17

dot.: określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej

Na podstawie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. Nr 72, poz. 744 z 2001 r., oraz Uchwały Nr 401/XLII/2006 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 10.03.2006r. Przedsiębiorstwo Wodociągowe „Łeba - Wicko” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanawia wydać **decyzję określającą warunki przyłączenia nieruchomości :**

położonej w **Łebie, nr działki 365/84**, przy ul Kościuszki, stanowiącej własność Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

do sieci wodociągowej.

1. Sposób wykonania podłączenia do sieci rozdzielczej:

Z powodu braku sieci wodociągowej o odpowiednich parametrach w bezpośredniej bliskości lokalizacji inwestycji Przedsiębiorstwo Wodociągowe Łeba-Wicko proponuje by zadanie realizować poprzez podłączenie do istniejącego wodociągu biegnącego w ciągu ulicy Kościuszki o niezidentyfikowanej acz odpowiedniej średnicy przy bloku zlokalizowanym na działce nr 258/5 hydrant nr 54 za pomocą przewodu PEHD średnicy 110 mm.

2. Miejsce podłączenia do sieci rozdzielczej:

Wykonać podłączenie do istniejącego wodociągu biegnącego w ciągu ulicy Kościuszki za pomocą budowy węzła z zasuwami. Miejscem właściwym dla włączenia się do sieci wodociągowej jest miejsce usytuowania hydrantu nadziemnego nr HN54. Lokalizację wodociągu dokonać poprzez rozkop metodą przekopów ręcznych, by nie uszkodzić funkcjonującej instalacji.

3. Charakterystyka przyłącza wodociągowego:

Przewód PEHD110 należy ułożyć na głębokości min. 1,2 m od powierzchni gruntu. Wcięcia do istniejącego wodociągu dokonać proszę za pomocą węzła, tak, by zapewnić strumień wody dla instalacji hydrantowej. Studnię wodomierzową usytuować w odległości max 1mb wewnątrz od granicy działki. W studni wodomierzowej należy zamontować wodomierz zespolony DN 80/15, wraz z zestawem wodomierzowym w postaci zaworów odcinających przed i za wodomierzem oraz zaworu zwrotnego antyskażeniowego. Budowa studni wodomierzowej powinna zabezpieczyć urządzenia w niej zainstalowane przed skutkami działania niskich temperatur.

4. Przepływ obliczeniowy wody: ok 5200m³ / miesiąc

5. Wymagania:

a). Miejsce zainstalowania wodomierza głównego:

w studni wodomierzowej, zgodnie z zaleceniami Przedsiębiorstwa Wodociągowego „Łeba – Wicko” Sp. z o.o. oraz obowiązującymi w tym względzie przepisami.

b). Zakres prac projektowych i budowlano – montażowych, oraz prac związanych z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych i odbiorów końcowych w stanie odkrytym:

Przed przystąpieniem do realizacji prac należy dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz zgłoszeń wymaganych przepisami.

Prace związane z wykopem, ułożeniem rury, wykonaniem podejścia pod wodomierz i realizacją przyłączenia do sieci wodociągowej należy zrealizować we własnym zakresie. Prace związane z uruchomieniem dostawy wody zostaną zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągowe „Łeba -

Wicko" .

Po zakończeniu w/w prac , przed zasypaniem wykopu zostanie dokonany odbiór przyłącza w stanie odkrytym oraz odbiór i oplombowanie wodomierza jak również zrealizowane zostaną prace związane z próbą ciśnieniową, w związku z czym należy powiadomić Przedsiębiorstwo o terminie wykonania robót.

Po odbiorze przyłącza należy zwrócić się do Przedsiębiorstwa Wodociągowego „Łeba – Wicko” Sp. z o.o. z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy na dostawę wody.(stosowne druki są dostępne w biurze Przedsiębiorstwa)

Po zrealizowaniu przedmiotowych prac należy zlecić opracowanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przyłącza.

d). Przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrywania odbiorcy w wodę:

po podpisaniu umowy na dostawę wody.

e). Odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków określonych w decyzji:

w przypadku wykonania prac niezgodnie z niniejszymi warunkami powyższa decyzja będzie traktowana jako nieważna.

6. Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, (pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego) zapewnia na własny koszt odbiorca ubiegający się o przyłączenia nieruchomości do sieci.
7. Przyłączenie do sieci wodociągowej następuje na podstawie umowy o przyłączenie i po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe.
8. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody, gdy wnioskodawca nie spełnił wymagań określanych w warunkach technicznych wykonania przyłącza.
9. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z dostaw wody w sposób zgodny z przepisami prawa nie powodując pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe innym odbiorcom.
10. Odbiorcy usług zobowiązani są do użytkowania instalacji wodociągowej w sposób nie zagrażający możliwością wystąpienia skażenia chemicznego, lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej.
11. Odbiorca usług na własny koszt zabezpiecza dostęp osobom nieuprawnionym do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz.
12. odbiorca usług zobowiązany jest do wykorzystywania wody z sieci wodociągowej wyłącznie w celach określonych warunkami przyłączenia do sieci.
13. Odbiorca zabezpiecza we własnym zakresie wodomierz główny, oraz niezbędne zawory i zasuwy przed przemarzaniem i dostaniem się wód gruntowych do studzienek wodomierzowych.
16. Prace przyłączeniowe będą wykonywane przez specjalistyczny zakład hydrauliczny posiadający niezbędne urządzenia i sprzęt do wykonywania w/w prac.
17. Warunki przyłączenia do sieci są ważne dwa lata od dnia ich określenia.

Pouczenie

Odbiorca wody zobowiązany jest zabezpieczyć wodomierz przed uszkodzeniem, zamarznięciem oraz innymi usterkami mechanicznymi. Zniszczenie płomby traktowane będzie jako nielegalny pobór wody. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia bądź niesprawności wodomierza odbiorca jest obowiązany natychmiast poinformować Przedsiębiorstwo Wodociągowe „Łeba-Wicko” Sp. z o.o. . Jeżeli uszkodzenie powstało z przyczyn leżących po stronie odbiorcy wody zostanie on obciążony kosztami naprawy i legalizacji bądź wymiany. Jednocześnie odbiorca wody oświadcza iż wszystkie punkty poboru wody objęte są opomiarowaniem.

WB


WICEPREZES ZARZĄDU

Wojciech Bienias

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWE
»LEBA-WICKO« Sp. z o.o.
NOWĘCIN, ul.Łebska 49. 84-360 Łeba
tel.(059) 8661 801
Regon 771569470 NIP 841-15-95-536

D47/2017

✕ - ZASUWA
- - przewód PEHD
Ø - studnia wodomierzowa
16.10.2017

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWE
»ŁĘBA-WICKO« Sp. z o.o.
NOWĘCIN, ul. Łębska 49, 84-360 Łeba
tel. (059) 8661 801
Regon 771565470, NIP 841-15-95-536

