



**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W NOWYM TOMYŚLU
Spółka z o.o.**

**UL. TARGOWA 8,
64-300 NOWY TOMYŚL**
TEL. 614422091, 614422080
E-MAIL: wodociagi@pwiknt.pl
NIP: 788-00-07-818
VAT-UE: PL 788 00 07 818
REGON: 631066938
nr. rejestrowy BDO-000036386

NR KONTA: PKO BP SA 32 1020 4144 0000 6002 0007 0078, do VAT 86 1020 4027 0000 1102 1477 5425
BZ WBK S.A. 05 1090 1388 0000 0000 3800 9094, do VAT 44 1090 1388 0000 0001 3663 3336

Nowy Tomyśl 09 grudnia 2022r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyslu Spółka z o.o. udziela odpowiedzi na pytania zadane do treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby stacji uzdatniania wody w Kozich Laskach o mocy 25,92 kWp, stacji uzdatniania wody w Sątopach o mocy 16,2 kWp, oczyszczalni ścieków w Bukowcu o mocy 12,96 kWp”:

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie falowników innej (większej) mocy oraz innego producenta, aniżeli wskazane w ogłoszeniu? Obecnie te falowniki nie są dostępne na rynku i nie jest bliżej znany termin ich dostępności. Zamiana mocy z 12,5 na 15kW, przy zachowaniu mocy elektrowni (paneli), nie powoduje przekroczenia mocy instalacji fotowoltaicznej. Zastosowanie falowników większej mocy nie powoduje również zmniejszenia efektywności produkcji z danej instalacji.

Odpowiedź:

Inwestor na swoich obiektach posiada już instalacje fotowoltaiczne i stara się zachować ich jednolitość z uwagi na serwis po zakończeniu okresu gwarancyjnego.

W związku z tym wyraża zgodę na zastosowanie inwerterów o mocy wyższej, nie wyraża zgody na zmianę producenta.

Prezes Zarządu

mgr inż. Marek Wichtorzni