

Bydgoszcz, 03.04.2023 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: **Budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku biurowego przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy, przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane, PP/6/2023**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 30.03.2023 r. do ww. postępowania wpłynęło zapytanie. Treść pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej:

Pytanie:

Czy w miejscu włączenia do sieci istniejącej w studni zaworowej (komory) K-4172/3 są istniejące zawory odcinające, jeśli ich nie ma czy zamawiający życzy sobie montażu ich w tym miejscu, i dodatkowo montaż zaworów odcinających preizolowanych wraz z montażem skrzynek hydrantowych na projektowany odcinku przyłącza?

Odpowiedź Zamawiającego:

W miejscu włączenia są już zabudowane zawory odcinające i nie ma potrzeby montażu dodatkowych zaworów na przyłączy.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Marek Estkowski