



„Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich”

Lipiany, dnia 22.05.2022 r.

BUD-Z.271.10.2023

Odpowiedzi na pytania do treści SWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

ROZBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI JEDLICE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2023-05-04 pod nr 2023/BZP 00201954/01,

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2023-05-16 pod nr 2023/BZP 0021834/01.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1710), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytania dotyczące treści SWZ, wpłynęły do Zamawiającego w dniu 10.05.2023 r.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany treści SWZ:

Pytania

Załączone przedmiary robót należy przyjąć jako pomocnicze. Natomiast Zamawiający wymaga, aby wykonawca po wygraniu przetargu złożył wypełnioną tabelę elementów ryczałtowych wg wzoru wskazanego przez Zamawiającego. Poniżej wskazujemy niezgodności niektórych pozycji z tej tabeli z dokumentacją projektową oraz roboty nieujęte w tej tabeli:

1. Tabela elementów rozliczeniowych br. budowlanej etap 1 poz. 23

- Jest : Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
- Powinno być: Rozebranie pokrycia dachowego z papy wraz z utylizacją papy



„Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich”

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć rozebranie pokrycia dachowego z papy wraz z utylizacją papy.

2. Tabela elementów rozliczeniowych br. budowlanej etap 1 poz. 34

- Jest: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 5cm
- Powinno być: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 8cm (zgodnie z dokumentacją projektową)

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć izolację termiczną posadzki na gruncie z płyt styropianowych o grubości 8 cm – zgodnie z dokumentacją projektową.

3. Tabela elementów rozliczeniowych br. budowlanej etap 1 :

- Brak pozycji na ułożenie gontu bitumicznego na dachu dobudowywanego wiatrołapu (zgodnie z projektem technicznym konstrukcji – zmiany nieistotne)

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć ułożenie gontu bitumicznego na dachu dobudowywanego wiatrołapu – zgodnie z dokumentacją projektową.

4. Tabela elementów rozliczeniowych branża elektryczna:

- Brak montażu grzejników elektrycznych w łazienkach (zgodnie z pkt. 8.11 projektu branży sanitarnej)

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć montaż grzejników elektrycznych w łazienkach.

5. Tabela elementów rozliczeniowych branża sanitarne:

- 1) Brak pozycji na wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody z próbami szczelności
- 2) Brak pozycji na montaż pisuaru
- 3) Brak pozycji na montaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych oraz zaworów
- 4) Brak pozycji na montaż wodomierza i zaworu antyskażeniowego
- 5) Brak pozycji na montaż pomp obiegowych
- 6) Brak pozycji na wykonanie przyłącza wody wraz z rozbiórką nawierzchni



„Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich”

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć:

- **wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody wraz z wykonaniem próby szczelności,**
- **montaż pisuaru w toalecie męskiej,**
- **montaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych oraz zaworów,**
- **montaż wodomierza i zaworu antyskażeniowego,**
- **montaż pomp obiegowych,**
- **wykonanie przyłącza wody wraz z rozbiórką nawierzchni.**

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę SWZ z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski Wykonawców.

BUKMISTRZ

Bartłomiej Królikowski

