

# Powiat Legnicki

## OGŁOSZENIE

w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania w sprawie wyjaśnienia treści  
Specyfikacji warunków zamówienia publicznego pn.:

### **Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z terenami przyległymi**

postępowanie nr RZ.272.1.12.2023

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zamawiający udziela odpowiedzi na niżej cytowane pytania, które wpłynęły w dniu 21 sierpnia br. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1: *Załączona do postępowania nr RZ.272.1.12.2023 dokumentacja techniczna opisuje sposób wykonania nawierzchni jezdni i chodników przy zastosowaniu materiałów kamiennych ciętych 15x15x15 i 10x10x10 z wypełnieniem spoin specjalistycznymi zaprawami cementowo-trasowymi. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do wykonania tych nawierzchni kostki kamiennej cięto-łupanej (górną płaszczyzną ciętą, płomieniowaną, boki łupane) t.j. na jezdnię kostka 15/15 grub. 15 cm i na chodniki 10/10 grub. 8 cm. Kostka kamienna układana na podsypce z miálu kamiennego grub. 5 cm, spoinowana miálem kamiennym.*

*Zaproponowany sposób wykonania nawierzchni jest zgodny z technologią stosowaną przy aktualnie realizowanej na Zlecenie Prezydenta Miasta Legnica rewitalizacji całego Placu Słowiańskiego. Zaproponowane zmiany będą miały istotny wpływ na zmniejszenie kosztu realizacji zamówienia.*

**Odpowiedź zamawiającego:** Projektowana nawierzchnia jezdni jak i chodników powinna być analogiczna do nawierzchni placu. Dopuszcza się zmianę materiałów kamiennych ciętych i zastosowanie kostki kamiennej ciętej łupanej (jezdnia 15x15x15, chodniki 10x10x8).

**Podsypkę i wypełnienie należy zastosować takie, jak w dokumentacji projektowej.**

Pytanie nr 2: *Opis techniczny projektu drogowego w pkt 5 opisuje konieczność wykonania wymiany okładziny kamiennej istniejącego murku. Tego zakresu robót nie opisano w pkt IV ppkt3 Zakres zamówienia i nie jest on też ujęty w przedmiarach. Proszę o potwierdzenie zakresu zamówienia i wskazanie sposobu uwzględnienia zmiany zakresu w ofercie a następnie w kosztorysie ofertowym.*

**Odpowiedź zamawiającego: Potwierdzamy konieczność wymiany okładziny kamiennej istniejącego murka. Zakres wykonania powinien być zgodny z opisem technicznym branży drogowej. W załączeniu kosztorys ofertowy (wzór) z uwzględnieniem pozycji nr 58. Wymiana okładziny istniejącego murka.**

Zatwierdzono:

*Krzysztof Sowiński – Członek Zarządu Powiatu*

*Kierownik Zamawiającego*

*Legnica, 23.08.2023 r.*