CD Z ARK.1 400/230 V, 3~/N/PE, 50 Hz R-23 XL-160 3x24 wnękowa +drzwi płaskie metalowe+zamek IP43 KI.II ARK. 2



Aktualizacja 04.2022

Instalacja / Oznczenie Nazwa pomieszczenia Kondygnacja/nr pomieszcz.	Moc w kW Ilość Prąd w A	Rodzaj podłączenia urządzenia
MAGISTRALA DALI Z2/3 POM:2/25,20,21,22,23,24 1 PIĘTRO		

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TNC-S

NAZWA TEMATU: **Przebudowa i remont instalacji elektrycznej , budowa okablowania strukturalnego wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr.14 przy ul.Borelowskiego 12 w Przemyślu**

INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL 37-700 Przemyśl, ul. Rynek 1

BRANŻA: ELEKTRYCZNA Index E

BIURO AUTORSKIE: ELPRO
ELPRO UL.WODNA 4/7 PRZEMYŚL
tel/fax:(016) 675 15 48

OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W PRZEMYŚLU

ADRES: 37-700 Przemyśl, ul. Borelowskiego 12 działki nr 2428, obręb ewid. 202

STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY | SKALA: –

PROJEKTANT: mgr inż WIESŁAW WALAT upr.UAN/III/7342/49/96

SPRAWDZIŁ: inż. Tadeusz Krawczyk upr.4376,UAN/VII/8386/74/85

PROJEKT: INSTALACJE ELEKTRYCZNE , OKABLOWANIE STRUKTURALNE

NAZWA RYSUNKU: Schemat rozdzielni R-23 Korytarz 2/8B - 1 Piętro

DATA : 04.2022 PODPIS : RYS NR : E-14

DATA : 04.2022 PODPIS : ark. 2/2 rysunków