

Gmina Kamieniec
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25
64-061 Kamieniec

Kamieniec, dnia 9 kwietnia 2024 r.

INW.271.9.2024

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kamieniec.**

Wyjaśnienie treści SWZ

Zamawiający informuje, że wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Na stronie 6 PZT jest opis: "W celu zapewnienia całkowitej szczelności wykonanej powierzchni dróg i placów szczeliny pomiędzy kostkami brukowymi zostaną wypełnione spoiną np. typu KB Firmy Poltrade Bydgoszcz, czyli mieszaniną kruszywa mineralnego i bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowe".

W/g informacji producenta (od kilku lat Revosystem a nie Poltrade) zastosowanie wymienionej spoiny ma technologiczny sens tylko do kostki z kamienia naturalnego. Prosimy o wykreślenie zapisu o zastosowaniu spoiny KB ze str.6 PZT.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wypełnienie szczelin pomiędzy kostkami brukowymi samym kruszywem mineralnym.

Pytanie 2: Zgodnie z zapisami Umowy par 9 pkt.1 ppkt. 4) , Wykonawca wnosi o dopisanie pkt 9 o treści:

9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

„W razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy.”

Powyższy zapis winien wynikać z podziału obowiązków jak również równego i uczciwego traktowania obu stron zarówno Wykonawcy jak i Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis.