ZESTAWIENIE STOLARKI

format A3 skala 1:100

DRZWI i BRAMY

oznaczenie na rysunku			d1	d2	d3	d4	d5	d6	b1	
schemat									
wymiar w świetle	oścież	So	160	160	100	90	100	100	260	
		Ho	260	300	205	205	205	260	260	
	ościeżnicy	S	90+60	90+60	90	80	90	90	260	
		H	200+45	200+85	200	200	200	200+45	260	
kierunek			L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L	P
ilość [sztuki]			0 / 1	0 / 1	2 / 3	3 / 6	3 / 2	5 / 2	1	
uwagi			*zewnętrzne, przeszklone, naświetle górne, dwudzielne,*	*wewnętrzne, przeszklone, naświetle górne, dwudzielne,*	*wewnętrzne, pełne, do pomieszczeń sanitarnych, wentylacja nawiewna min. 0,2m²,*	*wewnętrzne, częściowo przeszklone, do pomieszczeń sanitarnych, wentylacja nawiewna min. 0,2m²,*	*wewnętrzne, pełne,*	*zewnętrzne, pełne, naświetle górne,*	*brama garażowa, segmentowa, pełna,*	

OKNA

oznaczenie na rysunku			o1	o2	o3	o4
schemat						
wymiar w świetle	oścież	So	140	110	90	160
		Ho	80	170	170	300
	ościeżnicy	S	130	100	80	150
		H	70	160	160	290
ilość [sztuki]			10	1	3	2
parapety	zewnętrzne		*blacha,*	*blacha,*	*blacha,*	*brak,*
	wewnętrzne		*PCV,*	*PCV,*	*PCV,*	*brak,*
uwagi			*zewnętrzne, jednodzielne, uchylno-rozwierne,*	*zewnętrzne, jednodzielne, uchylno-rozwierne,*	*zewnętrzne, jednodzielne, uchylno-rozwierne,*	*wewnętrzne, jednodzielne, witryna,*

IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA PRZEGRÓD:

Przyjęto temperaturę pomieszczeń ogrzewanych >lub=16°C oraz Δt<8°C. Wykonanie obiektu powinno zapewnić uzyskanie współczynnika przenikania ciepła Uc(max) [W/(m²×K)] na poziomie co najmniej:
Ściany zewnętrzne - 0,20;
Ściany wewnętrzne - bez wymagań;
Podłogi na gruncie - 0,30;
Stropy międzykondygnacyjne - bez wymagań;
Dachy i stropodachy - 0,15;
Okna zewnętrzne - 0,9;
Okna połaciowe - 1,1;
Okna i drzwi w ścianach wewnętrznych - bez wymagań;
Drzwi zewnętrzne - 1,3.

UWAGI:

1. Gabaryty stolarki przed zakupem należy zweryfikować z wielkością otworów wykonanych na budowie.
2. Kształt stolarki należy skonsultować przed zamówieniem z Inwestorem.
3. Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem może zastosować inne równoważne materiały.
4. W ramach okiennych zastosować systemowe nawietrzaki okienne.
5. Zewnętrzne parapety podlegają unifikacji - wybrany materiał obowiązuje dla wszystkich otworów okiennych.

UWAGA: Realizacja obiektu z odniesieniem do projektów branżowych (Projekt Techniczny).

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE DOKUMENTACJI BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE.

UWAGA! NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM I NIE OBEJMUJE ROZWIĄZAŃ WŁAŚCIWYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO. ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAWCĘ DO WERYFIKACJI DANYCH PRZED I W TRAKCIE BUDOWY. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

Inwestycja: BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO-SPORTOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PRZY BOISKU SPORTOWYM dz. nr 254, obr. 0006 Dzikowiec, gm. Nowa Ruda	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Zamawiający: Gmina Nowa Ruda ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda	Data: 6 II 2024
Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI	Numer rysunku: A05
Projektant: mgr inż. arch. JOANNA DRZYGAŁA, upr. 27/07/DOIA	Podpis:
Projektanci: inż. JACEK BRZOZOWSKI mgr inż. PAWEŁ JAWOREK	Podpisy:
Podziałka liniowa: [m] 0 1 2 4	Skala: 1:100