

Zamawiający
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów

Tarnów, 08.11.2022 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o zamówienie**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

**Dotyczy postępowania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku E i F Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie” prowadzonego przez Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie.
Nr referencyjny: K-dzpz/382-19/2022.**

Zamawiający Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający jest w posiadaniu uzgodnionego z Tauron projektu wykonawczego telemechaniki i układu pomiarowego? Prosimy o udostępnienie.

Jeżeli Zamawiający nie posiada ww. dokumentu, wynikającego z warunków przyłączenia, czy jest świadomy konieczności wykonania i uzgodnienia z Tauron projektu telemechaniki i układu pomiarowego, jako warunku koniecznego do włączenia instalacji do sieci.

Prosimy o potwierdzenie, że termin realizacji zamówienia- 60 dni nie dotyczy wykonania i uzgodnienia projektu wykonawczego telemechaniki i układu pomiarowego, oraz jego dostawy. Informujemy, że należy przewidzieć przynajmniej 3 tygodnie na wykonanie właściwego projektu, oraz co najmniej kilka tygodni na dokonanie uzgodnień tego projektu z Tauron, a następnie zamówić właściwe elementy do budowy układu. W związku z tym należy przewidzieć na wykonanie układu przynajmniej 12 tygodni.

Wyjaśnienia ANS w Tarnowie:

Zamawiający wprowadza w projektowanych postanowieniach umowy zapis o możliwości przedłużenia terminu realizacji przedmiotowego zamówienia, w przypadku konieczności oczekiwania na uzyskanie wszelkich uzgodnień w zakresie projektu wykonawczego telemechaniki i układu pomiarowego. W załączniku nr 2 do SWZ (projektowane postanowienia umowy), w § 13 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

Było:

„3. W przypadku wystąpienia zdarzeń stanowiących podstawę do zmiany terminu umowy, termin ten przedłuża się o czas niezbędny do dokonania czynności warunkujących zmianę terminu lub do dokonania czynności wynikających z tych zdarzeń”.

Jest:

„3. W przypadku wystąpienia zdarzeń stanowiących podstawę do zmiany terminu umowy, termin ten przedłuża się o czas niezbędny do dokonania czynności warunkujących zmianę terminu lub do dokonania czynności wynikających z tych zdarzeń w szczególności:

- zaistnienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych, prowadzonych w celu uzyskania wszelkich

uzgodnień w zakresie projektu wykonawczego telemekhaniki i układu pomiarowego, jeżeli przedłużenie nie wynikało z winy Wykonawcy.”

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ oraz są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Rektor ANS w Tarnowie
dr hab. Małgorzata Kołpa

Otrzymują:

1x strona internetowa prowadzonego postępowania.

1x aa