

Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 39615958 Wymiana instalacji elektrycznej i AKPiA w 7 komorach telemetrycznych w Gdańsku

Pytania:

3. Czy wymagana jest separacja sygnałów analogowych?

Pytanie dotyczy także postępowania 39403138 Wymiana instalacji Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA) w SPC Trawki w Gdańsku.

Odpowiedzi:

Ad 3) Nie, proszę nie stosować separatorów do sygnałów analogowych. Zamawiający informuje, iż odpowiedź na pytanie dotyczy postępowania **39615958 Wymiana instalacji elektrycznej i AKPiA w 7 komorach telemetrycznych w Gdańsku**. W przypadku zapytania o przedmiot zamówienia innego postępowania prosimy o zadanie pytania zgodnie z zapisami w pkt IX. ppkt 2 oraz ppkt 8 oraz pkt XIX ppkt 4 SWZ w odpowiednim miejscu opublikowanego postępowania.

Gdańsk, dnia 15.03.2023 r.