

GMINA PAKOŚĆ

Pakość, 9 lutego 2023 r.

ZP.271.1.1.2023.MG

**Do Wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 na realizację zamówienia pn.: „**Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu Gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych**”.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego do wykonania podbudowy oraz utwardzenia poboczy?”

Odpowiedź: Do wykonania podbudowy oraz poboczy dla drogi 1) Radłowo- Szeroki Kamień nr 150442C Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego.

W przypadku pozostałych dróg gminnych do wykonania podbudowy można użyć kruszywa wapiennego, natomiast do wykonania poboczy kruszywa pochodzenia wulkanicznego lub metamorficznego, nie należy używać skał osadowych.

Zatwierdzam
Zygmunt Groń
BURMISTRZ PAKOŚCI