

RRiRG.I.271.4.2024

GMINA BIELSK
Plac Wolności 3A, 09-230 Bielsk
powiat płocki, woj. mazowieckie
tel. 24 26 50 101, fax 24 26 50 105
REGON 611015566
NIP 7743221897

Bielsk dnia 02.04.2024r.

Dotyczy: postępowania WYKONANIE ZAMÓWIENIA w formule „zaprojektuj i wybuduj” przedmiotu zamówienia pn.: **Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielsk** (8 obiektów: Stacja Uzdatniania Wody Józinek, Stacja Uzdatniania Wody Smolino, Szkoła Podstawowa w Bielsku, Szkoła Podstawowa w Leszczynie Szlacheckim, Zespół Szkół Nr 2 w Ciachcinie, Zespół Szkół Nr 4 w Zągotach, Klub Dziecięcy Maluszek, budynek komunalny w Bielsku ul. Drobińska 19)

W nawiązaniu do otrzymanego pytania dotyczącego przedmiotowego zamówienia - Zamawiający Gmina Bielsk niniejszy podaje treść pytania i odpowiedź:

PYTANIA z dn. 29.03.2024r.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający potwierdza konieczność wykonania projektów budowlanych?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza konieczność wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego lub od razu budowlano-wykonawczego

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania falowników hybrydowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza konieczności stosowania falowników hybrydowych.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie dwóch falowników o sumarycznej mocy nie większej niż 36 kWp dla instalacji fotowoltaicznej dla Hydroforni Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Józinek?

Odpowiedź:

Proszę stosować się do zapisów PFU

Pytanie nr 4

Proszę o podanie informacji dot. mocy przyłączeniowych i mocy umownych obiektów, do których mają zostać przyłączone instalacje fotowoltaiczne.

Odpowiedź:

Zamawiający już udzielił odpowiedzi na to pytanie, o treści:

Zamawiający podaje moce przyłączeniowe dla instalacji fotowoltaicznych objętych przetargiem

- a) (1) Stacja Uzdatniania Wody Józinek, 12,0 kW zwiększenie mocy do 40,0 kW po stronie Zamawiającego
- b) (2) Stacja Uzdatniania Wody Smolino, 70,0 kW
- c) (3) Szkoła Podstawowa w Bielsku, 32,5 kW
- d) (4) Szkoła Podstawowa w Leszczynie Szlacheckim, 16,0 kW

- e) (5) Zespół Szkół Nr 2 w Ciachcinie, 32,0 kW
- f) (6) Zespół Szkół Nr 4 w Zągotach, 8,0 kW zwiększenie mocy do 20,0 kW po stronie Zamawiającego
- g) (7) Klub Dziecięcy Maluszek, 16,5 kW
- h) (8) budynek komunalny w Bielsku ul. Drobińska 19 *(jest to wspólny budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Bielsku i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku)* 20,0 kW

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający potwierdza konieczność wykonania ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej w Bielsku?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie PFU

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie paneli różnych producentów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli PV różnych producentów pod warunkiem, że spełniać one będą wymogi zawarte w PFU

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie modułów fotowoltaicznych o mocy 460 Wp typu N zamiast PERC?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyłącznie panele PV typu P

Pytanie nr 8

Proszę o podanie informacji na temat kątów pochylenia dachów oraz ich pokryć.

Odpowiedź:


Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie m.in. dokumentacji projektowej i tym samym ocena dachu (kątów pochylenia) i doboru konstrukcji montażowej. W PFU zostały zamieszczone opisy i zdjęcia obiektów użyteczności publicznej. Dodatkowo, Wykonawca może dokonać wizji lokalnej

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający potwierdza, że we wszystkich obiektach występuje dostęp do sieci Internet?

Odpowiedź:

Wykonawca ma obowiązek zamontować na wszystkich instalacjach fotowoltaicznych objętych przetargiem, moduły falowników DONGLE min. IP65 wraz z kartami SIM.


WOJT
Józef Jerzy Rozkosz

Pismo dostępne na stronie prowadzonego postępowania przetargowego:

<https://platformazakupowa.pl/pn/bielsk>