



OBJAŚNIENIA:

- projektowana instalacja c.o. - zasilanie
- projektowana instalacja c.o. - powrót
- pion centralnego ogrzewania
- numer kondygnacji i nr pomieszczenia
- projektowana temperatura
- grzejnik kompaktowy (bocnozasilany)
typ wysokość [520 mm]
długość [783 mm]
wymagana wydajność
- grzejnik łazienkowy (drabinkowy)
szerokość [612 mm]
wysokość [780 mm]
wymagana wydajność
- nagrzewnica wodna
wymagana wydajność Φ=14000 W
spadek ciśnienia Δp=6,00 kPa
- odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym
- zawór regulacyjny, typ nastawa
- zawór odcinający prosty średnica DN50
- zawór termostatyczny z nastawą wstępną średnica DN15
- zawór powrotny średnica DN15

UWAGA:
Instalację należy wyregulować po uruchomieniu.
Nastawy zaworów na istniejącej instalacji oraz istniejących grzejników należy dobrać w trakcie regulacji.

		PROJECT FOR YOU SP. Z O.O. Ul. Niepodległa 42, 31-572 Kraków NIP 675-175-00-22 tel. (+48) 606 93 18 63	
TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI I INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z URUCHOMIENIEM DZIAŁAN REMONTOWO NAPIRAWCZYCH W ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ, MONTAŻEM POMP Ciepła, DOPROWADZENIEM ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO DO PROJEKTOWANYCH POMP Ciepła ORAZ POŁĄCZENIEM REMONTOWYCH URZĄDZEŃ W KOTŁOWNI W ZESPÓLE SZKÓŁ GIMNACYJNYCH IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BOGUCICACH			
ADRES INWESTYCJI: GMINA BOGUCHNA UL. HENRYKA SIENKIEWICZA W BOGUCICACH BOGUCICE BL 32-711 BOGUCICE		INWESTOR: GMINA BOGUCHNA UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26 32-700 BOGUCHNA	
FAZA BRANŻA SANITARNIA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA			
NAZWA RYSUNKU Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania		NR RYSUNKU CO-4.3	
DATA 11.2022			
SKALA -		NR UPR.	PODPIS
PROJEKTANT: MGR INŻ. BEATA KOŃCZAL		MAP0224/PO08/09	
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MAŁGORZATA DUTKA		MAP0461/PBS/19	
OPRACOWANIE: MGR INŻ. NATALIA WNEK			