



Lp.	Symbol	Nazwa	Typ	Ilość
1	FO w/p	Filtrodmufnik magnetyczny AULIN	DN 80	1
2	ZRC	SAMSON 45-4 dP 1-4 bar	DN 50 kv=20	1
3	LCco i w.	Licznik ciepła LANDIS standard + M-Bus	UH 50 Q=25,0	1
4	ZRCo	Zawór regulacyjny Samson 3222	DN 40 kv=20	1
5		Silownik SAMSON	5827-A21	1
6	STB	Termostat bezpieczeństwa c.o.	5345-1	1
7	Wco	Wymiernik SECESPOL	6/50	4
8	M1	Manomet PN 16 DN 100	1-16 bar	4
9	M2	Manomet PN 10 DN 100	1-6 bar	7
10	T	Termometr tarczowy	0-100sIC	2
11	ZBco	Zawór bezpieczeństwa	1 1/4" 3,5 bar	1
12	P1	Pompa obiegowa Szkoła - WILLO	Yonos GIGA2.0-I 50/1-17/2,2	1
13	P2	Pompa obiegowa wentylacja -WILLO	Yonos Maxo 25/0,5-7	1
14	P3	Pompa obiegowa grzejniki -WILLO	Yonos Pico 25/1-5 130	1
15				
16	P4	Pompa obiegowa o. podłogowe -WILLO	Yonos Maxo 30/0,5-7	1
17				
18	ZM1	Zawór tródrogowy HRE Danfoss	DN 25	1
19	ZM2	Zawór tródrogowy HRE Danfoss	DN 20	1
20	ZM3	Zawór tródrogowy HRE Danfoss	DN 32	1
21		Silownik zawory Danfoss	AMB 162 230V 3p.	3
22	NWPco	Naczynie wzbiorcze REFLEX	N 400, 6 bar	2.
23	SU	Szybkozłączne REFLEX	SU 1"	2
24	FOc.o.	Filtrodmufnik magnetyczny AULIN	DN 100	1
25		Zawory gwintowane PN 10	DN 100	2
26		Zawory do spawania PN 16	DN 15	4
27		Filtr siatkowy PN 16	DN 15	1
28		Zawór zwrotny PN 16	DN 15	1
29		Wodomierz do wody gorącej	Q=1,5	1

Projekt Opol, ul. Grunwaldzka 19a					INWESTOR: CKZIU w Strzelcach Opolskich ul. Powstańców Śląskich 3 47-100 Strzelce Opolskie
Tel: +48 692 49 99 13					
FORMAT	SKALA	IMIĘ I NAZWISKO		PODPIS	
		OPRAC.			
		AUTOR	Tabeusz Junik 22186Op		
		SPRAWDZ			
TYTUŁ: SCHEMAT TECHNOLOGICZNY					NR RYSUNKU: 01
WĘZŁA CIEPLNEGO CKZIU Strzelce Opolskie ul. Powstańców Śląskich 3 Strzelce Opolskie					
REV. 0.1					