

Legenda:

1.9 +5 °C Φwym: 2037 W	opis pomieszczenia: nr pom., temp. obl., straty ciepła
22K/600 [720 mm]	grzejnik płytowy dolno–zasilany
	przewody instalacji c.o. (Z+P)
	rozdzielacz zasilający / powrotny
pion c.o. CO-CT1	pion instalacji CO, CT–zasilanie central wentylacyjnych
pion c.o. CO-OP05	pion instalacji CO, OP05–ogrzewanie podłogowe, pion nr 05
pion c.o. CO-G1	pion instalacji CO, G1, ogrzewanie grzejnikowe, pion nr 1
	pętla grzewcza ogrzewania podłogowego
	dylatacja ogrzewania podłogowego

Uwaga:

1. Przewody instalacji c.o. do rozdzielaczy prowadzić pod stropem kondygnacji parteru a następnie bruzdami ściennymi do poszczególnych rozdzielaczy..
2. Grzejniki montować na wysokości 10 cm nad posadzką.
3. Przewody instalacji c.o. prowadzone w posadzce izolować otuliną o grubości 6mm.

BIURO PROJEKTOWE RUDNER

RUDNER Henryk Rudner
47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35

tel. (+48) 602 182 357
henrykl.rudner@rudner.pl
www.rudner.pl

DANE OBIEKTU

Budowa hali sportowej wraz z zapleczem i łącznikiem

47-100 Strzelce Opolskie ul. Powstańcow Śląskich 3 dz. 1748/1

PROJEKTANT	mgr inż. Aneta Ksiądz, upr. bud. spec. instal. OPL/1021/POOS/14	DATA	2023-07-17
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Igor Adamek, upr. bud. spec. instal. OPL/1353/PWBS/17	DATA	2023-07-17
ASYSTENT	mgr inż. Barbara Rudner	DATA	2023-07-17

NR PROJEKTU	TYTUŁ ARKUSZA	SKALA
STR-I-21-14	Rzut piętra - instalacja ogrzewcza	1 : 100
BRANŻA: Sanitarna / FORMAT: A2		NR ARKUSZA: S-2

A2