

Sulmierzyce, 13.03.2024 r.

Znak sprawy: **ZP.271.4.2024**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn. **Odprowadzenie wód opadowych z terenu przyległego do budynku Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Bogumiłowicach**

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

I. W odpowiedzi na otrzymane pytania od Wykonawców, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia poniżej treść zadanych pytań i udzielonych odpowiedzi oraz dokonuje zmiany SWZ.

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza przejście pod drogą powiatową metodą przewiertu sterowanego i zastosowanie Rury PE 100 RC jako rurę osłonową?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż przejście kanalizacji deszczowej pod drogą powiatową należy wykonać zgodnie z projektem budowlano- wykonawczy oraz wydaną decyzją Powiatowego Zarządu Dróg w Pajęcznie nr PZD.5443.49.19.A z dnia 17.09.20219. Wymienione w zdaniu pierwszym dokumenty Zamawiający zamieścił w dniu 29.02.2024r. razem z opublikowanym SWZ.

Pytanie 2

W dokumentacji projektowej projektant zastosował separator lamelowy, którego producent zaleca zastosowanie studni osadnikowej bezpośrednio przed separatorem. Proponujemy wykonanie Studni S2 jako studni osadnikowej celem poprawienia eksploatacji instalacji i ochrony separatora lamelowego przed nadmiernym zapiaszczeniem. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie? Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie separatora koalescencyjnego o takich samych parametrach jak w projekcie?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wykonanie studni S2 jako osadnikowej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie separatora koalescencyjnego o takich samych parametrach jak w projekcie.

II. **Ponadto Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmian SWZ poprzez zmianę treści SWZ w następujący sposób:**

Punkt 11.1. SWZ otrzymuje brzmienie:

11.1. Wykonawca jest związany ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia **17.04.2024r.** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Punkt 14.1. SWZ otrzymuje brzmienie:

14.1. Termin złożenia oferty **19.03.2024 r.; godzina 10:00**

Punkt 14.4. SWZ otrzymuje brzmienie:

14.4. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu **19.03.2024 r. o godzinie 10:30.**

III. Niniejsza modyfikacja zostaje dołączona do Specyfikacji Warunków Zamówienia i stanowi jej integralną część. Pozostała treść SWZ nie ulega zmianie.

W imieniu Zamawiającego

Z up. WÓJTA

mgr Anna Szydłowska

ZASTĘPCA WÓJTA