

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

Znak sprawy: PIGK.271.8.2021

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na: Przebudowa ulicy Gryfitów i ulicy Piastowej w Kamieniu Pomorskim wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający dopuszcza zamianę kostki kamiennej ciętej na kostkę cięto łupaną? Górna płaszczyzna cięta płomieniowana, dolna cięta a boczne łupane?”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

„Zamawiający wyraża zgodę na zamianę kostki kamiennej ciętej na kostkę cięto łupaną.”

Pytanie nr 2:

„Czy Zamawiający dopuszcza zamianę fugi do kostki kamiennej z dwuskładnikowej na cementową szybkowiążącą serii Sopro?”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

„Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę fugi do spoinowania z dwuskładnikowej na cementową.”


Pytanie nr 3:

„Czy Zamawiający dopuszcza zamianę podbudowy z kruszywa naturalnego na przekrusz betonowy?”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3.

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę podbudowy z kruszywa naturalnego na przekrusz betonowy. Podbudowę należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.


BURMISTRZ
Stanisław Kuryllo