



Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest **dostawa i montaż kotłów gazowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Ząbkach.**

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Proszę o informację czy kotły mają być kondensacyjne.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że kotły mają być kondensacyjne.

BURMISTRZ
Miasta Ząbki

Małgorzata Zyśk