



URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

37-700 Przemyśl, Rynek 1, tel. +48 16 675 21 52, fax +48 16 678 64 49

www.przemysl.pl kancelaria@um.przemysl.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Przemyśl, 21 stycznia 2021r.

Sygn. akt: ZP.271.2.17.2020

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawę i montaż gazowych kotłów kondensacyjnych do zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w ramach Projektu pn.: „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła” – kotły gazowe – część I.

1. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poprzez wprowadzenie następujących zmian:
 - 1) w **Rozdziale III SIWZ – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKLUCZENIA, DOKUMENTY** w pkt 5.9) litera a) otrzymuje brzmienie:
„a) minimalną moc kotła dla centralnego ogrzewania”;
 - 2) w **Rozdziale VI SIWZ – PRZYGOTOWANIE ORAZ SKŁADANIE OFERT:**
 - a) **pkt 3.1) otrzymuje brzmienie:**
„ofertę należy przesłać za pomocą Platformy w nieprzekraczalnym terminie do dnia **08.02.2021r., do godz. 10:00.**”;
 - b) **pkt 3.3) otrzymuje brzmienie:**
„otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.02.2021r. o godz. 10:15** w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miejski w Przemyślu, ul. Ratuszowa 1, pok. Nr 43, poprzez rozszyfrowanie i otwarcie ofert na Platformie”;
 - 3) w **załączniku Nr 10 do SIWZ - OPIS TECHNICZNY KOTŁÓW GAZOWYCH:**
 - a) w tabeli 1.1. – Kocioł kondensacyjny standard jednofunkcyjny wiszący do współpracy z zasobnikiem CWU, w kolumnie drugiej Opisu parametrów kotła:
 - w tiret pierwsze po wyrazie: „ogrzewania” dodaje się wyrazy: „dla parametrów 50/30°C” i skreśla się wyrazy: „oraz dla ciepłej wody użytkowej”;
 - w tiret dziesiąte skreśla się wyraz „minimum”;
 - b) w tabeli 1.2. – Zestaw kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny wiszący z zasobnikiem c.w.u. 120 - 130 litrów, w kolumnie drugiej Opisu parametrów kotła, osprzętu:
 - w tiret pierwsze po wyrazie: „ogrzewania” dodaje się wyrazy: „dla parametrów 50/30°C” i skreśla się wyrazy: „oraz dla ciepłej wody użytkowej”;
 - w tiret dziesiąte skreśla się wyraz: „minimum”;
 - c) w tabeli 1.3. – Kocioł kondensacyjny standard wiszący dwufunkcyjny, w kolumnie drugiej Opisu parametrów kotła, osprzętu:
 - w tiret pierwsze po wyrazie: „ogrzewania” dodaje się wyrazy: „dla parametrów 50/30°C” i skreśla się wyrazy: „oraz dla ciepłej wody użytkowej – 24 kW”;
 - w tiret dziesiąte skreśla się wyraz: „minimum”;
 - d) w tabeli 1.4. Kocioł kondensacyjny Premium, wiszący, dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem 45 – 60 litrów, w kolumnie drugiej Opisu parametrów kotła, osprzętu:

- po wyrazach: „regulatorem pogodowym,” skreśla się wyrazy: „możliwością sterowania trzema obiegami grzewczymi z mieszaczem obiegiem bezpośrednim oraz obiegiem ciepłej wody użytkowej”,
 - w tiret pierwsze po wyrazie: „ogrzewania” dodaje się wyrazy: „dla parametrów 50/30°C” i skreśla się wyrazy „oraz dla ciepłej wody użytkowej”,
 - w tiret dziesiąte wykreśla się wyraz: „minimum”,
- e) w tabeli 1.5. Kocioł kondensacyjny Premium, stojący z wbudowanym zasobnikiem CWU o pojemności 120 -130 L:
- w tytule tabeli po wyrazie: „pojemności” skreśla się wyrazy: „120 – 130 L” i dodaje się wyrazy: „minimum 100 L”,
 - w kolumnie drugiej Opisu parametrów kotła, osprzętu:
 - = w tiret pierwsze po wyrazie: „ogrzewania” dodaje się wyrazy: „dla parametrów 50/30°C” i skreśla się wyrazy „oraz dla ciepłej wody użytkowej”,
 - = w tiret dziesiąte skreśla się wyraz: „minimum”.
2. Pozostałe zapisy SIWZ oraz załączników pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że wskazane powyżej zmiany treści SIWZ stają się jej integralnymi częściami, i są wiążące przy składaniu ofert.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. Strona internetowa: www.platformazakupowa.pl
2. ZP a/a

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Czysta energia” działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródła ciepła