# ZAKRES OPRACOWANIA

MODUŁ 14, ZESTAW SZKLANY 1 i 2, RA2=25dB

MODUŁ 14, ZESTAW SZKLANY 1 i 2, RA2=25dB

uziem. bednarka prowadzona w słupie

Lab M14

404

404c

404d

404e

406

4-M14-17 113.83m2
pomieszczenie socjalno-biurowe
wykładzina PCW
sufit podwieszony TYP1

4-M14-19 25.12m2
pomieszczenie socjalno-biurowe
wykładzina dywanowa
sufit podwieszony TYP1

4-M14-16 47.21m2
pomieszczenie seminaryjne
wykładzina dywanowa
sufit podwieszony TYP1

4-E14-18 37.67m2
pomieszczenie socjalno-biurowe sekretariat
wykładzina dywanowa
sufit podwieszony TYP1

TK-M14.1

T-M14.1

profil hs=3,40m

korytko instalacyjne PCV dostosowane do montażu gniazd

Łącznik oświetlenia zainstalowany na pionowym korytku elektroinstalacyjnym

projektor

EI120

hp=110cm

hp=255cm

## LEGENDA

- TK-M14.1 — Tablica elektryczna, nascienna, istniejąca
- SW — Szyna wyrównawcza (istn. wyprowadzenie z uziomu)
- Łącznik pojedynczy p/t istniejący
- Łącznik świecznikowy p/t istniejący
- Łącznik schodowy p/t istniejący
- Oprawa świetlówkowa, istniejąca
- AW — Oprawa oświetlenia awaryjnego, z indywid. inwerterem, z czasem podtrzymania 2h, istniejąca
- Gniazdo el. 230V/16A IP20 ze stykiem ochr., p/t istniejące
- Gniazdo el. 2x230V/16A IP20 ze stykiem ochr., w listwie, istniejące
- RJ45 — Gniazdo teleinformatyczne 1xRJ45, p/t, istniejące
- TEL — Gniazdo telefoniczne, p/t, istniejące
- 2xDATA — Gniazdo el. 2x230V/16A DATA IP20 ze stykiem ochr., czerwone, p/t, istniejące
- RJ45 2xDATA — Zestaw gniazd w listwie PCV (istniejący):
  - gniazdo el. 230V/16A
  - gniazdo el. 2x230V/16A DATA
  - gniazdo RJ45
- Optyczna czujka dymu, istniejąca, montaż na suficie
- Optyczna czujka dymu, istniejąca, montaż w przestrzeni podłogi podniesionej
- Sygnalizator zadziałania czujki znajdującej się w przestrzeni podłogi podniesionej, istniejący
- Przycisk sterowania roletami, istniejący

Jednostka projektująca

PROJEKTOWANIE, NADZORY
Mariusz Rola
ul Jaspisowa 3/10, 20-585 Lublin

| | Imię, nazwisko, nr uprawnień | Podpis |
|---|---|---|
| Projektant | mgr inż. Maksymilian Zdunek; LUB/0366/PWBE/19 | |
| Opracowujący | – – | |
| Sprawdzający | – – | |

Inwestor
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin

Nazwa projektu
Przebudowa instalacji elektrycznych w pom. 404/405 CliZTPL – zad. nr 5/6

Nazwa rysunku
PLAN INST. ELEKT. I OŚW.
POM. 404/405 – STAN ISTN.

Skala 1:50

| Data | Stadium proj. | Nr rysunku | Rewizja |
|---|---|---|---|
| 2022.05 | PW | IE-02 | – |