ZAKRES OPRACOWANIA

RA2=25dB

MODUŁ 14, ZESTAW SZKLANY 1 i 2, RA2=25dB

MODUŁ 14, ZESTAW SZKLANY 1 i 2, RA2=25dB

UWAGA!
W pom. 405 należy wykonać całkowicie nową instalację oświetleniową. Nowe oprawy (LED), łączniki, oprzewodowanie. Wcześniej należy przeprowadzić demontaże zgodnie z rysunkiem demontażu. Zasilanie opraw z nowej tablicy T-405.

UWAGA!
W pom. 404 oświetlenie podstawowe pozostawić bez zmian. Sterowanie będzie odbywało się z łącznika przy drzwiach. Oprawa awaryjna bez zmian. Demontaż oprawy ewauakcyjnej bez względu na zmianę architektury (i kierunku ewakuacji). Zasilanie opraw pozostawić z tablicy T-M.14.1. Demontaże zgodnie z rysunkiem demontażu.

404c

404b

404a

404

405

406

4-M14-17 | 25.12m2
pomieszczenie socjalno-biurowe
wykładzina dywanowa
sufit podwieszony TYP1

4-M14-17 | 25.03m2
pomieszczenie socjalno-biurowe
wykładzina dywanowa
sufit podwieszony TYP1

4-M14-17 | 47.21m2
pomieszczenie seminaryjne
wykładzina dywanowa
sufit podwieszony TYP1

4-K0-1 | 690.70m2
komunikacja
beton

G2 T-405/3 e
G2 T-405/3 f
G2 T-405/3 f
G2 T-405/3 e
G2 T-405/4 f
G2 T-405/3 e
G1 T-405/4 h
G1 T-405/4 g
G1 T-405/4 g
G1 T-405/4 h
G1 T-405/4 h
G1 T-405/4 g
G2 T-405/2 c
G2 T-405/2 d
G2 T-405/2 d
G2 T-405/2 c
G2 T-405/1 b
G2 T-405/1 a
G2 T-405/1 a
G2 T-405/1 b
G2 T-405/1 a
G2 T-405/1 b

AW2
AW
EW 3
EI120

profil hs=3,40m
opr. świetl.

Łączniki oświetlenia p/t projektowane
Łącznik oświetlenia p/t projektowany
Łącznik oświetlenia n/t projektowany
Łącznik oświetlenia zainstalowany na pionowym korytku elektroinstalacyjnym ISTNIEJĄCY – BEZ ZMIAN
Oprawa przeniesiona

UWAGA!
W związku ze zmianą architektury, w pom. 406 należy zdemontować część opraw oraz przenieść oprawę oświetlenia awaryjnego. Należy zainstalować nowe łączniki oświetlenia oraz dostosować oprzewodowanie. Zasilanie opraw pozostawić z tablicy T-M.14.1. Demontaże zgodnie z rysunkiem demontażu.

TL=+15.49

LEGENDA

- Łącznik pojedynczy p/t istniejący lub projektowany (zgodnie z oznaczeniem na rysunku)
- Łącznik świecznikowy p/t projektowany (zgodnie z oznaczeniem na rysunku)
- Łącznik schodowy p/t projektowany (zgodnie z oznaczeniem na rysunku)
- Łącznik schodowy n/t projektowany (zgodnie z oznaczeniem na rysunku)
- Łącznik schodowy podwójny p/t projektowany (zgodnie z oznaczeniem na rysunku)
- Łącznik schodowy podwójny n/t projektowany (zgodnie z oznaczeniem na rysunku)
- Oprawa świetlówkowa, istniejąca
- AW — Oprawa oświetlenia awaryjnego, z indywid. inwerterem, z czasem podtrzymania 2h, istniejąca
- G1 — Oprawa LED, projektowana, specyfikacja wg. opisu technicznego
- G2 — Oprawa LED, projektowana, specyfikacja wg. opisu technicznego
- AW — Oprawa oświetlenia awaryjnego, LED, projektowana, specyfikacja wg. opisu technicznego
- EW 3 — Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, LED, projektowana, specyfikacja wg. opisu technicznego

UWAGI:
1. Rzuty należy rozpatrywać łącznie z schematami oraz opisem technicznym.
2. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe wykonywanie całości instalacji. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić koordynację z wykonawcami oraz podwykonawcami pozostałych branż w celu usprawnienia prac montażowych.
3. Przewody elektryczne należy prowadzić n/t, w rurkach elektroinstalacyjnych.
4. Oprawy należy instalować na profilach i rozbudowanych zgodnie z rysunkiem.
5. Łączniki oświetlenia należy zainstalować na wys. 120cm od poziomu podłogi. W przypadku grup łączników stosować osprzęt ramkowy.

Jednostka projektująca PROJEKTOWANIE, NADZORY Mariusz Rola ul Jaspisowa 3/10, 20-585 Lublin		
	Imię, nazwisko, nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Maksymilian Zdunek; LUB/0366/PWBE/19	
Opracowujący	– –	
Sprawdzający	– –	

Inwestor
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin

Nazwa projektu
Przebudowa instalacji elektrycznych w pom. 404/405 CliZTPL – zad. nr 5/6

Nazwa rysunku
PLAN INST. OŚWIETLENIOWYCH POM. 404/405 – STAN PROJ.

Skala 1:50

Data	Stadium proj.	Nr rysunku	Rewizja
2022.05	PW	IE-04	–