



Znak sprawy: IGK.271.8.2024

**GMINA RYDZYNA  
ul. Rynek 1  
64-130 Rydzyna**

tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13  
NIP 6972207200, REGON 411050735

Rydzyna, dnia 27.06.2024 r.

**Odpowiedzi na pytania**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie**

**Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:**

**Pytanie 1:**

Proszę o załączenie dokumentacji technicznej istniejącej windy podlegającej modernizacji.

**Odpowiedź:**

Istniejąca w obiekcie winda z roku 2012 jest w dobrym stanie technicznym, na bieżąco serwisowana. Została przeprowadzona analiza, z której wynika, że winda może zostać wykorzystana i doprowadzona na poddasze – po wykonaniu nowych drzwi przystankowych, dołożeniu kasety sterowniczej, wykonaniu nowej instalacji wewnętrznej, nowych lin nośnych, dodatkowych elementów konstrukcji oraz innych elementów niezbędnych do dokonania odbioru UDT.

**Pytanie 2:**

Proszę o podanie przykładowego rozwiązania „pionowych systemowych kształtek ceramicznych” – dotyczy pozycji 108 przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

Przykład w załączeniu.

**Pytanie 3:**

Proszę o załączenie zestawienia elementów składowych ścianki aluminiowej REI60 zawierającego wymiary – dotyczy pozycji 43 przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

W załączeniu ścianki aluminiowe.