

Tuchola, dnia 13 stycznia 2022 r.

ZP.271.2.14.2021.DW

**Otrzymują
wg rozdzielnika**

Dotyczy postępowania pn.: "Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Mickiewicza i Nałkowskiej w Tucholi oraz budowa wylotu do rzeki Kicz"

W odpowiedzi na złożone pytania do postępowania na udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Mickiewicza i Nałkowskiej Tucholi oraz budowa wylotu do rzeki Kicz"

na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający w dniu 10 stycznia 2022 r. przekazał treść pytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami .

Uprzejmie informuję, iż na pytanie nr 9 z dnia 04.01.2022 r. Zamawiający **zmienia treść odpowiedzi.**

Udzielona w dniu 10.01.2022 r. odpowiedź **na pytanie nr 9 z dnia 4.01.2022 r. :**

Pytanie:

Proszę o określenie warunków odtworzenia nawierzchni drogowej w ul. Mickiewicza.

Odpowiedź:

Odtworzenie należy wykonać zgodnie z dołączoną dokumentacją (opis techniczny, przekroje normalne).

Zmiana odpowiedzi na pytanie nr 9 z dnia 4.01.2022:

Pytanie:

Proszę o określenie warunków odtworzenia nawierzchni drogowej w ul. Mickiewicza.

Odpowiedź:

"Na zagęszczonej zasypce kanału deszczowego należy wykonać warstwę ulepszonego podłoża z mieszanki związanej z cementem C3/4 gr. 15 cm, a następnie do poziomu istniejącej nawierzchni bitumicznej ułożyć warstwę z mieszanki związanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 27 cm."

Jednocześnie Zamawiający przypomina o terminie składania ofert wyznaczonym na dzień **17 stycznia 2022 r. godz. 10:00**

Planowane otwarcie ofert nastąpi w dniu **17 stycznia 2022 r. godz. 10:15**.

Zamawiający zamieszcza treść pytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania.

Z poważaniem,

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Kowalski