

Wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Budowa sieci wodociągowej przy ul. Chłopickiego i Stockelsdorf w Okonku“**

Pytanie 1.

Czy Zamawiający posiada przedmiar w formacie ATH lub w formacie kst (np. Pro Norma) jeśli tak to prosimy o udostępnienie.

Ad.1.

Zamawiający nie posiada przedmiaru w formacie ATH.

Pytanie 2.

Prosimy o sprecyzowanie odtworzenia nawierzchni asfaltowej np. grubości warstwy ścieralnej, rodzaju.

Ad. 2

Grubość warstwy ścieralnej minimum 4 cm rodzaj mieszanka mineralno-asfaltowa

Pytanie 3.

Czy Wykonawca będzie obciążony kosztami zajęcia pasa drogowego jeżeli tak to jakie stawki z m2.

Ad. 3

Wykonawca będzie zwolniony z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Pytanie 4.

W związku z odtworzeniem całej szerokości drogi asfaltowej wnosimy (jeżeli będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego) o zwolnienie z powyższych opłat.

Ad. 4

Jak wyżej.

Pytanie 5.

Czy rura do przewiertów sterowanych musi być PE TS czy wystarczy PE RC do przewiertów?

Ad. 5

Przewierty sterowane wykonać z zastosowaniem rur z polietylenowych odpornych na propagację pęknięć i naciski punktowe PEHD P|E100 RC(TS) – dwuwarstwowe.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

