



Witkowo, dnia 27.03.2024 r.

ITz.271.8.2024

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dot. postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na realizację zadania:
Plac zabaw na terenie plaży

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie elementów placu zabaw z innego materiału niż LLDPE np. z płyty HDPE, HPL?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza innych materiałów jak wskazane w specyfikacji. Zamawiający wymaga zastosowania tylko i wyłącznie materiałów wykonanych z LLDPE/LDPE.

Pyt. 2

Czy Zamawiający będzie żądał od Wykonawców przedłożenia certyfikatów wydanych przez podmiot posiadający akredytację PCA?

Odp. Zamawiający określił wymagane Przedmiotowe środki dowodowe, które należy złożyć wraz z ofertą dla zaproponowanych urządzeń zabawowych. Dodatkowo Zamawiający będzie wymagał takich dokumentów przy odbiorze. Informuję, że zaproponowane urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

Pyt. 3

Proszę o informację czy Zamawiający dopuści zmianę w zestawie:

- zjeżdżalnie proste wykonane ze stali nierdzewnej a boki z płyty HDPE*
- daszki, ścianki wspinaczkowe łukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE zamiast z polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV*



- podesty, schody i platformy wykonane z płyty HDPE antypoślizgowej wzmacniana od spodu profilem stalowym zamiast ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwą tworzywa gumowego o właściwościach antypoślizgowych i o grubości nie mniejszej niż 4mm;

- słupy konstrukcyjne wykonane z profilu 80x80 zamiast średnicy 114mm,

- łączenie poszczególnych elementów poprzez skręcanie oraz spawanie zamiast wymaganych obejm służących do montażu elementów sprawnościowych, zabezpieczających, zabawowych oraz podestów wykonane są z aluminium malowanego proszkowo;?

Czy huśtawka wahadłowa oraz wagowa może być wykonana z profilu 80x80 mm?

Czy bujaki mogą być wykonane z płyty HDPE?

Odp.

Zamawiający oczekuje, że urządzenia placu zabaw z elementów wytworzonych z LLDPE będą zgodne z zamieszczoną w SWZ specyfikacją.

Zamawiający nie dopuszcza aby zjeżdżalnie były wykonane ze stali nierdzewnej, boki z płyty HDPE.

Zamawiający nie dopuszcza żeby daszki, ścianki wspinaczkowe łukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne były wykonane z płyty HDPE.

Zamawiający nie dopuszcza żeby podesty, schody i platformy były wykonane z płyty HDPE antypoślizgowej wzmacnianej od spodu profilem stalowym.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania słupów konstrukcyjnych wykonanych z profilu 80x80mm.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia elementów poprzez skręcanie oraz spawanie.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania huśtawki wahadłowej, wagowej z profilu 80x80mm.

Zamawiający nie dopuszcza wykonania bujaków z płyty HDPE.

Zamawiający oczekuje, że urządzenia na placu zabaw będą wykonane zgodnie z SWZ i z opisem przedmiotu zamówienia.

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści konstrukcję równoważną urządzeń zabawowych wykonanych w konstrukcji stalowej ocynkowanej z płytami HDPE oraz wodoodpornej sklejki antypoślizgowej, zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej w osłonie z płyt z HDPE ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania takich materiałów.



Pyt 5

Czy Zamawiający posiada przedmiar oraz obszerniejszą dokumentację projektową dot. tego zadania? Proszę o udostępnienie.

Odp. Zamawiający nie dysponuje przedmiarem i obszerniejszą dokumentacją. Zamawiający poinformował w SWZ, że można dokonać na wizję w terenie celem ustalenia ewentualnego rozmieszczenia urządzeń zabawowych.