

OZP.272.4.2022

Olkusz, dnia 15.03.2022 r.

Wyjaśnienia treści SWZ

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:
„Remont drogi powiatowej 1155K na odcinku I - w km od 0+000 do km 4+450,
na odcinku II - w km od 6+633 do km 7+728, w miejscowościach Tarnawa i
Imbramowice, Powiat Olkuski.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela wyjaśnień na zapytania do treści SWZ:

Pytanie:

Zamawiający przewiduje wykonanie warstwy nawierzchni bitumicznej o łącznej grubości 18 cm, natomiast wykonane pobocza mają mieć grubość 12 cm. Wykonawca zwraca się z pytaniem, skąd wynika ta różnica?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje, że w trakcie korytowania część urobku zostanie wykorzystana na wstępne wyprofilowanie poboczy, a pozostała część z kruszywa, tj. gr. 12 cm została założona w przedmiarze robót.

Konieczny
**PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ**

**SEKRETARZ
Powiatu Olkuskiego**
Marcin
Marcin Wójcik