

Leszno, dn. 25.09.2017 r.

STAROSTA LESZCZYŃSKI

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**W SPRAWIE NR GN.III.6630.824.2017**

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Przedmiot narady:	<b>Sieć kanalizacji sanitarnej</b>
Lokalizacja:	<b>Rydzyzna - Miasto</b> <b>Rydzyzna, ul. rejon Al. Józefa Sulковского dz.: 691, 960/2, Rydzyzna - Obszar Wiejski</b> <b>Dąbcze, dz.: 482, 491, 492, 493, 494/1, 494/2, 495/12, 495/28</b>
Wnioskodawca:	BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH "KOLEKTOR" ŁUKASZ JANIĄK ul. R. Kowalskiego 33 64-100 Leszno
Inwestor:	GMINA RYDZYNA ul. Rynek 1 64-130 Rydzyzna
Przewodniczący:	PIOTR MANKOWSKI
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydz. GKKiGN
Oплата nr:	824/17/0
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny
Data wpływu:	15.09.2017
Data narady:	25.09.2017

**Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:**

**Uzgodniono pozytywnie z uwagami.**

**Lista uczestników narady koordynacyjnej**

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Podpis
1	Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyzna	-Pan Wojciech Wolsztyniak	
2	ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Leszno	-Pan Grzegorz Piotrowiak	
3	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia w Lesznie	-Pan Grzegorz Wawrzyniak	
4	Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.	-Pan Tadeusz Kulas	
5	Orange Polska S.A.	-przedstawiciel nie brał udziału	

**UWAGA:** Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

### Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1	Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna	- uzgodniono bez uwag.
2	ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Leszno	- ZUD nr 358/2016 został zrealizowany. - uzgodniono z uwagami - skrzyżowanie z siecią energetyczną nN/SN. - zachować normatywne odległości od istniejących nadziemnych i podziemnych urządzeń energetycznych. W miejscu skrzyżowania lub zbliżenia do kabla energetycznego wykopy prowadzić ręcznie.
3	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia w Lesznie	- uzgodniono bez uwag.
4	Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.	- uzgodniono z uwagami - skrzyżowanie z siecią wod-kan., - w miejscu skrzyżowania lub zbliżenia do sieci i przyłączy wod-kan. wykopy należy prowadzić ręcznie, - szczegółowy przebieg sieci i przyłączy wod-kan. należy ustalić w terenie na podstawie próbnych przekopów, - zachować normatywne odległości od istniejących sieci i przyłączy wod-kan.
5	Orange Polska S.A.	-brak.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Z up. Starosty Leszczyńskiego

*Piotr Mańkowski*  
**Piotr Mańkowski**  
GEODETA POWIATOWY

Z-ca Naczelnika w Wydziale Geodezji, Kartografii,  
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami