

Wschowa dnia 23.08.2017 r.

Nr Rej. 358/40-K/WTP/OT-3/2017

Gmina Rydzyna
Ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA

sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Młyńska Góra w m. Rydzyna, Dąbcze (teren objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego), gmina Rydzyna, oczyszczalnia ścieków w Rydzynie

1. Wykonać projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej spełniający poniższe warunki :
 - miejsce przyłączenia :
 - sieć kanalizacji sanitarnej w działce 691 na wysokości działki nr 633 poprzez zabudowę studni na sieci,
 - studnia kanalizacji sanitarnej w działce nr 691, na wysokości działki 624,
 - przewody układać z minimalnym spadkiem 0,5 %, zapewniającym grawitacyjny przepływ ścieków,
 - na każdym załamaniu oraz w odległościach nieprzekraczających 60,0 m stosować studnie kanalizacyjne o średnicy D 1000,
 - sieć prowadzić wzdłuż projektowanych dróg wewnętrznych oraz drogi w działce 482, tak by dla każdej wydzielonej działki budowlanej istniała możliwość podłączenia do systemu.
2. Uzgodnić projekt kanalizacji sanitarnej z ZUW- Oddział Terenowy 03 w Rydzynie.
3. Uzgodnić projekt w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
4. Pozostałe warunki w Polskiej Normie.

Dla działek, przez które przebiegać będzie kanalizacja sanitarna zachodzi konieczność ustanowienia służebności przesyłu .

Warunkiem rozpoczęcia odbioru ścieków jest przekazanie do ZUW następujących dokumentów:

1. Jeden egzemplarz projektu- uzgodnionego w ZUW –OT - 3 Rydzyna.
2. Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
3. Protokołu odbioru końcowego.

AK ZUW/OT-3

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Grzegorz Brzeskot