

Wschowa dnia 01.12.2016 r.

Nr Rej. 422/99-W/WTP/OT-3/2016

**Urząd Miasta i Gminy
Rydzyna
ul.Rynek 1
64-130 Rydzyna**

**WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA
sieci wodociągowej w rejonie osiedla Młyńska Góra w Rydzynie , wodociąg Dąbcze**

1. Wykonać projekt budowy sieci wodociągowej spełniający poniższe warunki :
 - miejsce podłączenia do sieci wodociągowej :
 - sieć wodociągowa PVC D 200 w działce 386/2 obręb Dąbcze ,
 - włączenie przez trójnik z zasuwą odcinającą,
 - parametry i trasa sieci :
 - sieć wodociągowa PVC D 160 PN 10 od miejsca wcinki w działce 386/2 obręb Dąbcze, wzdłuż działki 482 obręb Dąbcze do wysokości działki 691 obręb Rydzyna,
 - na wysokości działki 691 obręb Rydzyna połączenie projektowanej sieci PVC D 160 z istniejącą D 80,
 - sieć wodociągowa PVC D 110 PN 10 w działce 494/1 lub 495/28 i 495/12 obręb Dąbcze,
 - sieć wodociągowa PVC D 110 PN 10 w drogach wydzielonych w działce 960/2 obręb Rydzyna
 - uzbrojenie sieci :
 - hydranty nadziemne D 80,
 - zasuwy D 150 w miejscu połączenia z siecią D 200 i D 80,
 - zasuwy odcinające D 100 odcinające sieci w wydzielonych drogach.
2. Uzgodnić projekt sieci z ZUW- Oddział Terenowy 03 w Rydzynie.
3. Uzgodnić projekt sieci w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
4. Pozostałe warunki w zawartej z Gminą Rydzyna w „Umowie o pobudowanie sieci wodociągowej”.

Dla działek, przez które przebiegać będzie sieć wodociągowa zachodzi konieczność ustanowienia służebności przesyłu .

Warunkiem rozpoczęcia dostawy wody jest przekazanie do ZUW następujących dokumentów:

1. Jeden egzemplarz projektu- uzgodnionego w ZUW –OT - 3 Rydzyna.
2. Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
3. Protokołu odbioru końcowego.
4. Umowy przekazania – przejęcia na rzecz właściciela sieci wodociągowej.

AK
ZUW/OT-3


Franciszek Bryjak
Przewodni