



BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYDZYNA

RBR-05/W/2017

Rydzyna, dnia 14 lutego 2017r.

Zakład Projektowo - Budowlany
KOLEKTOR

ul. Kmicica 69
64-100 Leszno

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji sieci wod.

Gmina Rydzyna, opiniuje pozytywnie przebieg projektowanej budowy sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej w m. Rydzyna, ul. K. Pułaskiego - (dz. nr ewid. 691), oraz w Dąbcze (dz. o nr ewid. 482) w celu zaopatrzenia w wodę nieruchomości położone przy drogach na następujących warunkach:

- geodezyjnie wytyczyć trasę sieci,
- zgłosić rozpoczęcie i zakończenie robót w celu dokonania odbioru zajętego pasa drogowego,
- po wprowadzeniu urządzenia drogę na ul. Beniowskiego przywrócić do stanu poprzedniego (odbudować nawierzchnię z kostki), wykop na ul. Pułaskiego utwardzić tłuczniem na gł. 15 cm.

Jednocześnie informujemy, że nie wyrażenie zgody na spełnienie w/w warunków powoduje cofnięcie pozwolenia na umieszczenie przyłącza w w/w nieruchomości.

Inwestor jest również zobowiązany do usunięcia usterek i wad technicznych powstałych w ciągu 24 m-cy od daty odbioru pasa drogowego na własny koszt i we własnym zakresie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Sprawę prowadzi:

Wojciech Wolsztyniak

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a

1. up. BURMISTRZA

Lukasz Barikowiak
Zastępca Burmistrza

Gmina Rydzyna

Rynek 1, 64-100 Rydzyna

tel. +48 65 538 84 34

fax +48 65 538 85 13

rydzyna@rydzyna.pl

www.rydzyna.pl