



Goleniów, dnia 24 czerwca 2024 roku

WDI.272.20.22.2024.AW/JG

### Wyjaśnienie nr 1

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: **Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej – II Postępowanie**

Na podstawie art. 284 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – ustawa z 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej w skrócie Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.

Poniżej treść pytań i odpowiedzi udzielonych zgodnie z art. 284 ust. 2 Pzp:

**Pytanie nr 1:** Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień w zakresie SWZ i załączników:

- 1) Jakiego zakresu prac dotyczy pozycja 1.3.2. oraz 1.3.3. przedmiaru z branży konstrukcyjnej (prosimy o wskazanie której nawierzchni, w którym miejscu dotyczą prace)?
- 2) Jakiego dokładnie zakresu prac dotyczą pozycje 13d.4. oraz 14d.4. przedmiaru branży robót drogowych?
- 3) W pozycji 16d.4 przedmiaru branży robót drogowych znajduje się informacja o zastosowaniu żółtej kostki z rozbiórki, natomiast taki materiał obecnie na terenie objętym pracami nie występuje - czy wskazany zakres przedmiaru sporządzony jest prawidłowo?

#### Odpowiedź:

- 1) przyjęto zdjęcie i odtworzenie nawierzchni pod słupami carportów tj. ~1,8x1x8m pod każdym słupem (łącznie 48 słupów).

Opis PZT strona 14:

W miejscu wykonywania fundamentów pod konstrukcje stalowe należy ściągnąć istniejące nawierzchnie z kostki betonowej. Po wykonaniu prac związanych z fundamentowaniem nawierzchnie należy odtworzyć.

- 2) Zakres przedmiaru w pozycji 13d.4 obejmuje poszerzenie jezdni z istniejącej szerokości 3,50 do 5,00 m. Zakres przedmiaru w pozycji 14d.4 obejmuje roboty w zakresie połączenia nawierzchni jezdni istniejącej i poszerzenia.
- 3) Należy wycenić roboty w zakresie nawierzchni z kostki rozbiórkowej z istniejącego chodnika koloru białego i szarego wraz z uzupełnieniem materiału w ilości zgodnym pod kątem kształtu i koloru 20%.