

## **WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający - Gmina Miejska Zgorzelec, informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „**Rozświetlamy Zgorzelec**”, w dniu 02 kwietnia br., zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), wpłynął wniosek od Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ww. ustawy, przekazuje treść zapytania, zachowując jego oryginalną pisownię wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie:**

W Opisie Technicznym podano, że oprawy parkowe LED oraz oprawy ozdobne LED mają posiadać certyfikat Zhaga D4i. Prosimy o potwierdzenie, że oprawy mają być wyposażone w złącze Zhaga i zasilacz D4i zgodnie z wymaganymi certyfikatami.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby wszystkie oprawy przeznaczone do montażu, tj. oprawy drogowe, parkowe i ozdobne były wyposażone w złącze Zhaga i zasilacz D4i oraz posiadały certyfikat ZD4i (Zhaga-D4i). Jednocześnie Zamawiający informuję, iż zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z §5 ust. 6 Regulaminu Dziewiątej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie „Rozświetlamy Polskę” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, wszystkie instalowane oprawy oświetleniowe muszą gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i posiadać łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i.

Dokument został opatrzony podpisem  
elektronicznym przez  
Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych  
z up. Burmistrza Miasta