

BUD-Z.271.8.2023

Odpowiedzi na pytania do treści SWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Budowa wieży widokowej”

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2023-05-23 pod nr 2023/BZP 00228846/01.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2023-06-06 pod nr 2023/BZP 00250053/01.

Zamawiający informuje, że przed terminem określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1710), wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie dotyczące treści SWZ, wpłynęło do Zamawiającego w dniu 2.06.2023 r. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Pytanie 1.

W związku z przygotowaniem oferty związanej z budową wieży widokowej, chciałbym uzyskać specyfikacje materiałów odnośnie tarasu oraz podłóg jakie mają być zastosowane, czy wszystkie podesty mają również być grubości jak stopnie schodowe?

Odpowiedź 1.

Tak, proszę założyć dla nawierzchni tarasów/podestów nawierzchnię identyczną jak dla schodów tj. deskę gr. min. 6 cm.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę SWZ z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski Wykonawców.

BURNIARZ

Barłomiej Królikowski