

Kozłowo dnia 09.09.2021r.

Dotyczy postępowania przetargowego w trybie podstawowym (bez negocjacji) na :

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozłowo” znak sprawy RGT.ZP.271.4.2021

Zapytania z dnia 08.09.2021r.wraz z odpowiedziami.

Pyt. 1

Dotyczy części I - Zachodnia część wsi Kozłowo. Czy zamawiający posiada i może udostępnić zestawienie studni występujących na kanale grawitacyjnym? Z przedmiaru oraz opisu w projekcie wynika, że występują tam studnie betonowe o średnicy 1200mm oraz studzienki z tworzyw sztucznych o średnicy 630mm. Natomiast nieznana jest ich ilość, gdyż w przedmiarze występują całkiem inne liczby w jednostkach "m3". Z projektu zagospodarowania terenu i z profili podłużnych można co prawda policzyć ilość wszystkich studni, jednakże nie można określić średnic i materiału każdej z nich.

Odp. na pyt. 1

Zamawiający nie posiada odrębnego i szczegółowego zestawienia studni występujących na odcinku sieci kanalizacji grawitacyjnej.

Za załączonej dokumentacji projektowej wynika że studnie o śr. 1200 mm. z kręgów betonowych należy traktować jako studnie połączeniowe, przepadowe i rewizyjne, natomiast studnie o śr. 630 mm. z tworzywa sztucznego należy traktować jako studzienki na przykanalich. Dokumentacja techniczna wraz ze Specyfikacją Techniczną - wiodąco oraz przedmiary – pomocniczo dają podstawę dla wykonawcy do dokonania i prawidłowego oszacowania oferty.

WÓJT

Marek Wolszczak