

Dębowa Łąka, dnia 20.09.2024 r.

Gmina Dębowa Łąka
Dębowa Łąka 38
87-207 Dębowa Łąka

Nr postępowania: **RG.271.11.2024**

Wyjaśnienia/zmiana nr 4

W związku z otrzymaniem zapytania do postępowania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipnica na działce nr 53**”, Gmina Dębowa Łąka udziela wyjaśnień jak niżej:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 8 z wyjaśnienia/zmiany nr 3 z dnia 19.09.2023 oraz w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych Dział II / Rozdział 1 / Oddział 4 / Art. 99 pkt. 1 "Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty", prosimy o wskazanie grubości warstwy gruntu stabilizowanego cementem (tym bardziej że zgodnie z odpowiedzią nr . 5 z wyjaśnienia/zmiany nr 3 z dnia 19.09.2023 Zamawiający nie posiada badań podłoża na podstawie których Wykonawca sam mógłby dobrać grubość warstwy stabilizacji). Grubość tej warstwy ma istotny wpływ na wartość złożonej oferty. Bez podania grubości ww. warstwy każdy z oferentów może założyć inna grubość, co znacznie utrudnia uczciwą konkurencję.

Odp. nr 1:

Należy przyjąć warstwę stabilizowaną cementem dla jezdni o grubości 10 cm.