

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postpowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadaniu pn.: „**Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w gminie Majdan Królewski**” poprzez:

Zadanie 1: Rozbudowa drogi gminnej w Brzostowej Górze 104099 R „Droga do Krząstków”

Zadanie 2: Budowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej „Żwirownia – Sumarówka”

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2023/BZP 00129351 z dnia 10.03.2023r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2023/BZP 00151954 z dnia 27.03.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty

Zamawiający na podst. art. 284 ust. 2 informuje, iż w toku w/w postępowania w dniu 23.03.2023 r. zostały zadane pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym działając zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami :

Pytanie 1

SWZ

W rozdz. XII pkt. 10 ppkt g. jest:

„W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom winien dołączyć do oferty oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 4 do SWZ.”

natomiast w pkt 17 ppkt d) tego samego rozdziału mamy zapis:

„Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - załącznik nr 4 do SWZ”.

Odpowiedź

Zamawiający w rozdziale XII pkt 17 ppkt d) koryguje zapis winno być:

„Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy”

Pytanie 2

Prosimy wyjaśnienie rozbieżności dot. zasad rozliczeń. W SWZ w rozdz. IV jest podane, że wypłata nastąpi w dwóch transzach, gdzie pierwsza transza jest w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty dofinansowania, a druga transza jest w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania. Natomiast w projekcie umowy w par. 8 mowa jest o trzech transzach:

- 1) *„pierwsza transza (faktura częściowa) w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto*

- 2) *druga transza (faktura częściowa) w wysokości 46% całkowitego wynagrodzenia brutto,*
- 3) *trzecia transza (faktura końcowa) w wysokości 49% całkowitego wynagrodzenia brutto,*

Odpowiedź

Zamawiający informuje iż na powyższe zadanie inwestycyjne otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% wartości całej Inwestycji, natomiast wkład własny Zamawiającego stanowi 5% wartości całej Inwestycji.

W SWZ w rozdz. IV opisano kwotę dofinansowania jaką Zamawiający otrzyma i że wypłata jej nastąpi w dwóch transzach, gdzie pierwsza transza jest w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania, a druga transza jest w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania.

W projekcie umowy w par. 8 mowa jest o trzech transzach, gdzie pierwsza transza (faktura częściowa) w wysokości 5% - stanowi wkład własny Zamawiającego, natomiast transza druga i trzecia odnoszą się do kwoty dofinansowania.

Warunkiem wypłaty dofinansowania jest wypłacenie udziału własnego w kwocie min. 5 % wartości inwestycji, co Zamawiający uwzględnił w warunkach płatności.

Pytanie 3

Prosimy o udostępnienie warunków technicznych zabezpieczenia sieci oraz uzgodnienia projektów.

Odpowiedź

Wykonawca w cenie oferty kalkuluje wszelkie elementy niezbędne do wykonania zamówienia, Warunki techniczne zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.

Pytanie 4

Czy Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ dotyczące możliwego terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia po dniu 15.08.2023r?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ dotyczące możliwego terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia po dniu 15.08.2023

Zadanie 1: Rozbudowa drogi gminnej w Brzostowej Górze 104099 R „Droga do Krząstków

Pytanie 5

Ze względu na rozbieżności w dokumentacji proszę o sprecyzowania typu mieszanki mineralno-asfaltowej dla warstwy ścieralnej na ciągu pieszo-rowerowym, tj. AC 11S zgodnie z przedmiarem czy AC 8S zgodnie z przekrojem i opisem

Odpowiedź

Wykonawca powinien skalkulować w ofercie wykonanie chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej dla warstwy ścieralnej na ciągu pieszo-rowerowym, tj. czy AC 8S zgodnie z przekrojem i opisem

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem na jezdni metodą „mieszania na miejscu”?

Odpowiedź

Wykonawca powinien skalkulować w ofercie wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem na jezdni metodą „mieszania na miejscu”.

Pytanie 7

Zgodnie z przedmiarem należy wykonać stabilizację $R_m=2,5$ MPa, natomiast w STWiORB s. 55 określono $C3/4<6$ MPa na konstrukcji poszerzenia jezdni oraz $C5/6<10$ MPa na ciągu pieszo-rowerowym i zjazdach. Ze względu na rozbieżności proszę o jednoznaczne sprecyzowanie klasy stabilizacji na jezdni i ciągu pieszo-rowerowym

Odpowiedź

Wykonawca powinien skalkulować w ofercie wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem o wytrzymałości $R_m=2,5$ MPa.

Pytanie 8

Z wyliczeń Wykonawcy wynika, iż należy wykonać dodatkowo ok. 280 m² nawierzchni zjazdów. Czy Zamawiający potwierdza konieczność wykonania ww. robót.

Odpowiedź

Wykonawca w cenie oferty kalkuluje wszelkie elementy niezbędne do wykonania zamówienia. Wykonanie zjazdów zgodnie z SWZ oraz dokumentacją i przedmiarami robót. Należy skalkulować nawierzchnie bitumiczna na zjazdach od krawędzi jezdni do krawędzi chodnika.

Pytanie 9

Czy należy wykonać umocnienie skarp płytami ażurowymi zgodnie z PZT? Jeśli tak, proszę o uwzględnienie ww. robót w przedmiarze

Odpowiedź

Wykonawca w cenie oferty musi objąć wszystkie roboty konieczne do zrealizowania zamówienia.

Dotyczy Zadanie 2. „Budowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej „Żwirownia – Sumarówka”

Pytanie 10

Proszę o jednoznaczne określenie grubości podbudowy stabilizowanej cementem $R_m=2,5$ MPa, tj. należy wykonać warstwę grubości 15 cm zgodnie z przedmiarem czy 20 cm zgodnie z przekrojem i opisem?

Odpowiedź

Wykonawca w cenie oferty musi objąć wszystkie roboty konieczne do zrealizowania zamówienia, należy wykonać warstwę grubości 15 cm zgodnie z przedmiarem

Pytanie 11

Dotyczy poz. 10 d.2 proszę o potwierdzenie, iż należy wykonać podbudowę stabilizowaną cementem na odcinku km 0+549-0+810, ponieważ taka podbudowa nie została uwzględniona na przekroju i w opisie, natomiast znajduje się w przedmiarze.

Odpowiedź

Wykonawca w cenie oferty musi objąć wszystkie roboty konieczne do zrealizowania zamówienia, należy wykonać warstwę grubości 15 cm zgodnie z przedmiarem

Pytanie 12

Dotyczy poz. 11 d.3 proszę o potwierdzenie, iż należy wykonać podbudowę z kruszywa na odcinku km 0+549-0+810 (pow. 1 155 m²), ponieważ taka podbudowa nie została uwzględniona na przekroju i w opisie, natomiast znajduje się w przedmiarze.

Odpowiedź

Wykonawca w cenie oferty musi objąć wszystkie roboty konieczne do zrealizowania zamówienia, należy wykonać podbudowę z kruszywa na odcinku km 0+549-0+810 (pow. 1 155 m²) zgodnie z przedmiarem

Pytanie 13

Zgodnie z przekrojem i opisem grubość warstwy wiążącej na odcinku km 0+549-0+810 powinna wynosić 5 cm, natomiast w przedmiarze ujęto ww. warstwę grubości 7 cm. Jakiej grubości warstwę należy wykonać?

Odpowiedź

Wykonawca w cenie oferty musi objąć wszystkie roboty konieczne do zrealizowania zamówienia, grubość warstwy wiążącej powinna wynosić 7cm

Pytanie 14

Zgodnie z przekrojem i opisem grubość warstwy ścieralnej na odcinku km 0+549-0+810 powinna wynosić 4 cm, natomiast w przedmiarze ujęto ww. warstwę grubości 5 cm. Jakiej grubości warstwę należy wykonać?

Odpowiedź

Wykonawca w cenie oferty musi objąć wszystkie roboty konieczne do zrealizowania zamówienia, grubość warstwy ścieralnej na odcinku km 0+549-0+810 powinna wynosić 5 cm zgodnie z przedmiarem

Jednocześnie Zamawiający działając zgodnie z art.286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Przed modyfikacją	Po modyfikacji
<p>Instrukcja dla Wykonawców – Rozdział XII Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez zamawiającego w SWZ, pkt</p> <p>17. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:</p> <p>a) W przypadku, o którym mowa w pkt 10 ppkt c, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.</p> <p>b) Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.</p> <p>c) Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.</p> <p>d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - załącznik nr 4 do SWZ</p> <p>e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w pkt 10. ppkt d oraz ppkt e SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu</p> <p>f) Zamawiający w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców</p> <p>g) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.</p>	<p>Instrukcja dla Wykonawców – Rozdział XI Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez zamawiającego w SWZ, pkt</p> <p>17. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:</p> <p>a) W przypadku, o którym mowa w pkt 10 ppkt c, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.</p> <p>b) Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.</p> <p>c) Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.</p> <p>d) „Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy”</p> <p>e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w pkt 10. ppkt d oraz ppkt e SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu</p> <p>f) Zamawiający w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców</p> <p>g) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.</p>
<p>Instrukcja dla Wykonawców – Rozdział XI. Termin związania z ofertą</p> <p>1. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. tj. do 26.04.2023 r</p>	<p>Instrukcja dla Wykonawców – Rozdział XI. Termin związania z ofertą</p> <p>1. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. tj. do 29.04.2023 r</p>
<p>Instrukcja dla Wykonawców – Rozdział XIII. Sposób i termin składania ofert</p> <p>1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:</p>	<p>Instrukcja dla Wykonawców – Rozdział XIII. Sposób i termin składania ofert</p> <p>2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:</p>

<p>https://platformazakupowa.pl/pn/majdankrolewski w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia <u>28.03.2023 r. do godziny 11:00.</u></p>	<p>https://platformazakupowa.pl/pn/majdankrolewski w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia <u>31.03.2023 r. do godziny 11:00.</u></p>
<p>Instrukcja dla Wykonawców – Rozdział XIV. Termin otwarcia ofert:</p> <p>1) Otwarcie ofert następuje po upływie terminu składania ofert tj. <u>28.03.2023 o godzinie 12:00</u></p>	<p>Instrukcja dla Wykonawców – Rozdział XIV. Termin otwarcia ofert:</p> <p>1) Otwarcie ofert następuje po upływie terminu składania ofert tj. <u>31.03.2023 o godzinie 12:00</u></p>

Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty.

Terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie.

Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00129351 z dnia 10.03.2023r r. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, a dokonaną zmianę udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Niniejsze pismo wraz z załącznikami stanowi integralną część SWZ nr ZP.BIF.271.1.2023.