

## ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o.  
udzielania zamówień nie objętych Ustawą "Prawo zamówień publicznych" na  
**Dostawę przepływomierza DN300 wraz z weryfikacją montażu urządzenia.**

### 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania ofertowego na Dostawę przepływomierza wraz z weryfikacją montażu urządzenia.**

### 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przepływomierz ultradźwiękowy DN300 – **OPTISONIC 3400F DN300**

- Konstrukcja czujnika - jednorurowa, rura prosta pełno przelotowa, pomiar 3 ścieżkowy (6 sensorów)
- Średnica nominalna: DN300
- Długość zabudowy L = 500 mm
- Przyłącze procesowe: kołnierzowe DN300 **PN25** wg EN1092-1 FormB1
- Materiał kołnierzy: stal
- Materiał rury pomiarowej: stal
- Materiał czujników pomiarowych: **stal k.o. 316L/1.4404**
- Dopuszczenia: do strefy nie zagrożonej wybuchem
- Zakres temperatury medium: -10°C ...+180°C
- Zakres temperatury otoczenia: -40 do +60°C
- Wersja rozdzielna, puszka przyłączeniowa alu z dławikami M20x1,5
- Kabel sygnałowy 10 m
- Kalibracja: 3-punktowa zgodna z MID (MI-004) ciepła woda
- Błąd pomiaru:  $\pm 0,3\% \pm 2\text{mm}$  wartości mierzonej
- Powtarzalność pomiaru:  $\pm 0,2\%$  wartości mierzonej
- Stopień ochrony: IP 67
- Certyfikat materiałowy PN-EN 10204 - 3.1
- Test ciśnieniowy + certyfikat inspekcyjny 3.1

Dane do kalibracji przyjęto:

Woda,  $t=105-130$  °C,  $p=18$  bar,

zakres ustawiony 0-800 m<sup>3</sup>/h, waga impulsu 10 L/im

Konwerter przepływomierza – **Konwerter UFC400F**

- Wersja rozdzielna
- Wersja z wyświetlaczem
- W standardzie funkcja automatycznej diagnostyki czujnika – kontrola liniowości,
- Oprócz pomiaru natężenia przepływu i totalizera, jednoczesny pomiar prędkości dźwięku
- wyjście prądowe 4-20 mA(+HART) aktywne/pasywne, wyjście impulsowe pasywne, 2xstatus pasywne

*Wanda*  
*CEB*

- Zainstalowana detekcja pustej rury
- Stopień ochrony: IP67, aluminium
- Temperatura otoczenia -40 do +65°C
- Przyłącza kablowe: 3 x M20x1,5 z dławikami
- Język instrukcji/menu: polski/angielski
- Wersja do strefy nie zagrożonej wybuchem
- Klasa dokładności: 0.3%
- zasilanie: 230 VAC
- Dopuszczenie MI-004 EU –ciepła woda

Ważność certyfikatu MID MI-004 co najmniej 5 lat

Wizyta weryfikująca montaż urządzenia:

- **SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI MONTAŻU PRZEPŁYWOMIERZA**
- **SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI PODŁĄCZENIA WYJŚĆ SYGNAŁOWYCH**
- **SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU ZE SPRAWDZENIA**

### **3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania do 20 sierpnia 2020 r.

### **4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT**

Każdy oferent składa w przetargu tylko jedną ofertę, przygotowaną zgodnie z niniejszymi warunkami, za pośrednictwem platformy zakupowej [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl).

Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, do oferty powinno zostać dołączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania.

Oferowane ceny jednostkowe są cenami do porównania ofert.

Oferent podaje cenę netto. Przy fakturowaniu do ceny netto doliczony zostanie podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury VAT.

**Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, poprzez platformę zakupową, jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu pisemną formę oferty opatrzoną podpisem upoważnionej/upoważnionych osoby/osób. Niedostarczenie oryginalnych dokumentów skutkować będzie uznaniem, przez Zamawiającego, iż Wykonawca odmówił podpisania umowy.**

**Wyjątek stanowią dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, które są dokumentami oryginalnymi, w związku z czym Zamawiający nie wymaga dostarczenia formy papierowej dokumentów.**

Zaleca się aby Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia posiadał konto na platformie zakupowej. W celu założeniu konta należy postępować zgodnie z instrukcją jak niżej

[https://platformazakupowa.pl/pn/pec\\_gliwice/supplier](https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/supplier)

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych opisane są w *Instrukcji dla Wykonawców*.

Przy składaniu ofert elektronicznych zastosowanie ma **Regulamin Internetowej Platformy zakupowej Open Nexus Sp. z o.o.**

## **5. ZAWARTOŚĆ OFERTY**

- 1) wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1)
- 2) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy (w przypadku podpisania oferty przez osoby nieumocowane do składania oświadczeń woli),
- 3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 4) Kopia świadectwa: oceny zgodności urzędnika,
  - Certyfikat MID (ważność certyfikatu co najmniej 5 lat)
  - Dokumentacja techniczna urzędnika w języku polskim
  - Deklaracja zgodności.
- 5) referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw tożsamyh z przedmiotem zamówienia.

## **6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Oferty należy składać do dnia **02 lipca 2020 r. do godz. 13:00** za pośrednictwem platformy zakupowej [https://platformazakupowa.pl/pn/pec\\_gliwice/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings)

## **7. OKRES WAŻNOŚCI OFERTY**

Okres ważności oferty – 30 dni

## **8. KONTAKTY Z OFERENTAMI**

Osoby upoważnione do kontaktów z Oferentami:

Mirosław Wardal - tel. 32-335-0-243 (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska - Słuszniak - tel. 32-335-0-104 (w zakresie formalnym).

## **9. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT**

Do oceny zostaną dopuszczone tylko oferty spełniające wymogi niniejszych Warunków.

Do realizacji zostanie wybrana oferta ważna z najniższą ceną. Do porównania ofert Zamawiający weźmie pod uwagę łączną wartość dostawy wraz z nadzorem weryfikującym montaż.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- 1) jej treść jest sprzeczna z istotnymi warunkami zamówienia,
- 2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
- 3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko zamawiającemu.

## **10. INFORMACJA O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA, W CELU ZAWARCIA UMOWY**

Zamawiający zawiera umowę z Oferentem, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą (najtańszą), na warunkach przedstawionych w niniejszych warunkach zamówienia.

Zawarcie umowy nastąpi po uzyskaniu informacji o wynikach postępowania, w terminie ważności oferty.

## **11. POZOSTAŁE INFORMACJE**

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy „prawo zamówień publicznych”, w tym nie przysługuje prawo do protestów i odwołań w jej rozumieniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz do swobodnego wyboru dostawcy.

W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez dostawców lub wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

*Zamawiający może przeprowadzić z wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, negocjacje dotyczące ceny oraz innych elementów oferty lub przeprowadzić aukcję/licytację elektroniczną.*

Załącznik:

- Formularz ofertowy

PREZES ZARZĄDU  
D Y R E K T O R  
PEC - Gliwice Sp. z o.o.

Rudolf Węgrzynski

.....  
**Zatwierdzam**