



Leżajsk, 12.04.2021 r.

Zn.spr.: S.270.2.4.2021

Dotyczy: „Malowanie pomieszczeń biurowych w budynku Nadleśnictwa Leżajsk”

Odpowiedź na pytanie

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12.04.2021 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z zapytaniem w postępowaniu prowadzonym na podstawie Zarządzenia nr 1/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Leżajsk z dnia 03.02.2021 r.

Treść wspomnianego pisma (zapytania) jest następująca:

- 1) Proszę o sprecyzowanie jaką wykładzinę Państwo wymagacie, oraz o informację jaki rodzaj wykładziny należy zdemontować.
- 2) Czy istniejącą wykładzinę zutylizujecie Państwo sami we własnym zakresie i na swój koszt. 7. Kalkulacja własna Wymiana okładziny podłogowej w pomieszczeniu nr 2 na parterze - demontaż istniejącej okładziny, zakup i montaż nowej okładziny m2 22,54

Stanowisko, (wyjaśnienie) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

- 1) Wymagana wykładzina dywanowa o następujących parametrach:

gęstość: min. 500 g/m²,

wysokość runa: min. 4 mm,

materiał: 100% poliamid,

trwałość: wysoka,

odporność UV: tak,

odporność na kółka: tak,

kolor: odcienie brązu lub zieleni,

antystatyczność: tak

gwarancja: min. 2 lata

Należy zdemontować istniejącą wykładzinę dywanową polipropylenową.



2) Istniejącą wykładzinę Wykonawca jest zobowiązany zdemontować i zutylizować na swój koszt.

Zenon Szkamruk
Nadleśniczy

Do wiadomości:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania,
2. a/a.