

GZUW.4411.06.2022

Fredropol, dnia 18.05.2022 r.

**GMINNY ZAKŁAD USŁUG WODNYCH  
W FREDROPOLU**  
 37-734 Fredropol, woj. podkarpackie  
 REGON 651543156  
 NIP 795-23-03-243

**Gmina Fredropol**  
**Fredropol 15**  
**37-734 Fredropol**

### WARUNKI TECHNICZNE Nr 5/2022

**przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej projektowanego budynku krytej pływalni z częścią rekreacyjno – wypoczynkową przy szkole w Fredropolu na działce Nr. 318/6, obręb Fredropol.**

Na podstawie § 15, ust.3 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz w związku z wnioskiem z dnia 05.05.2022 r. Gminny Zakład Usług Wodnych w Fredropolu informuje, że odprowadzanie ścieków bytowych i pobór wody dla projektowanego budynku w miejscowości Fredropol - działka Nr 318/6 należy projektować według następujących zasad:

1. Doprowadzenie wody: przyłącze wodociągowe z rury o średnicy 80 mm wg obliczeń, lecz nie mniejszej niż 50 mm i włączenie go do istniejącego wodociągu zlokalizowanego na działce 318/5 o rzędnych 264/71.
2. Pobór wód nie może przekraczać ilości 59 m<sup>3</sup> na dobę.
3. Odprowadzenie ścieków: przyłącze kanalizacyjne wykonać z rury PCV o śred. 160 mm, łączącej wewnętrzną sieć kanalizacyjną nowo projektowanego budynku krytej pływalni z częścią rekreacyjno-wypoczynkową ze studzienką rewizyjną o rzędnych 265,90/262,95 zlokalizowaną na działce 318/5.
4. Na projektowanym przyłączu kanalizacyjnym w odległości ok. 6 m od budynku należy wykonać studzienkę rewizyjną.
5. Budowa przyłącza kanalizacyjnego wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
6. Wykonanie planu sytuacyjnego zlecić podmiotowi posiadającemu niezbędne uprawnienia zawodowe, określone w odrębnych przepisach.
7. Przyłącze kanalizacyjne i studzienkę rewizyjną wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i normami.
8. Wykonanie przyłącza i studzienki rewizyjnej zlecić wyłącznie wykonawcy posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane, określone w odrębnych przepisach.
9. Zlecić wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej i przekazać ją do GZUW.
10. Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej nastąpi po odbiorze końcowym dokonanym przy udziale przedstawiciela GZUW i sporządzeniu na tę okoliczność protokołu odbioru, stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego jak i wodociągowego.
11. Warunki odprowadzania ścieków z nieruchomości oraz zasady użytkowania i eksploatacji przyłącza kanalizacyjnego określi umowa o odprowadzanie ścieków, w której ustali się sposób rozliczeń za świadczone usługi.  
Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający własność nieruchomości.
12. Niniejsze warunki techniczne zachowują ważność przez okres dwóch lat.

#### Uwagi dodatkowe:

Nie wyrażamy zgody na odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacyjnej.

#### Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

p.o. KIEROWNIK  
*Grzegorz Oszczypko*  
 I.30