

Zn.spr.: ZGO.082.1.2021

ZAWIADOMIENIE

Nadleśnictwo Mielec informuje, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019), że w ramach prowadzonego postępowania przetargowego znak sprawy: 270.1.1.2021 pod nazwą „Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów oraz doposażenie Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Mielec” wpłynęło pytanie o następującej treści:

Pytanie:

Zamawiający w pkt. 7; pkt. 7.1.2 SIWZ, określił następujące wymagania dla Wykonawców: „Wykonawca musi wykazać prawidłowe wykonanie systemu monitoringu składającego się z systemu telewizyjnej obserwacji terenów leśnych z zastosowaniem systemu automatycznej detekcji dymu, co najmniej 3 pełne instalacje w lasach, składające się m.in. z min. 2 kamer – dostawa, montaż, uruchomienie...”

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie treści tego wymagania, odpowiadając na pytanie - czy należy udokumentować 3 pełne instalacje, z których **każda** składa się minimum z 2 kamer?

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje zapis pkt. 7.1.2) pkt. a) SWZ: „Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): zrealizował co najmniej 3 (trzy) dostawy wraz z montażem sprzętu do lokalizacji pożarów lasów, na kwotę nie mniejszą niż **50 000,00 zł brutto każda**.

Wykonawca musi wykazać prawidłowe wykonanie systemu monitoringu składającego się z systemu telewizyjnej obserwacji terenów leśnych z zastosowaniem systemu automatycznej detekcji dymu, co najmniej 3 pełne instalacje w lasach, z **których każda**

składa się m.in. z min. 2 kamer – dostawa, montaż, uruchomienie. Monitoring oparty na kamerach dalekiego zasięgu, umożliwiającą obserwację terenu w promieniu minimum 20 km od kamery.

Zamawiający wymaga potwierdzenia jednostki (użytkownika), w której dana inwestycja została wykonana, że system został wykonany zgodnie z SWZ, jest obecnie wykorzystywany oraz działa poprawnie wykrywając każdy rodzaj dymu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do zaprezentowania oferowanych urządzeń i zastosowanych rozwiązań (podłączenie wraz z prezentacją działania systemu i weryfikacji poszczególnych funkcjonalności) w siedzibie Zamawiającego, celem stwierdzenia zgodności oferty z wymaganiami, w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza również weryfikację działania systemu w jednostce, w której system został już wcześniej zainstalowany przez Wykonawcę”.

Z poważaniem
Hubert Sobiczewski
Nadleśniczy

(podpisano elektronicznie)