

Dot. Postępowania przetargowego w trybie podstawowym na:

**„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo” – znak RGT.ZP.271.1.2022**

**Zapytanie wraz z odpowiedzią zadane w dniu 27.01.2022r.**

1. Czy zamawiający uzna jako równoważne, zastosowanie obrotowych złóż biologicznych jako technologii biologicznego oczyszczania ścieków?

Zaproponowany układ technologiczny będzie równoważny względem pkt. 5 oraz 6 załączonego PFU (str. 9 "elementy technologiczne oczyszczania ścieków"). Reszta zakresu zgodnie z parametrami opisanymi w PFU.

Proponujemy zastosowanie dwóch ciągów technologicznych biologicznego oczyszczania ścieków, podobnie jak ma to miejsce w PFU. Każdy z ciągów będzie wyposażony w reaktor biologiczny ze złożem obrotowym, realizującym procesy tlenowego oczyszczania ścieków. Obydwa ciągi technologiczne będą poprzedzone osadnikiem wstępnym i zakończone osadnikiem wtórnym, z których osad za pomocą pomp będzie kierowany do dalszej obróbki, zgodnie z zapisami w PFU.

Zaproponowany układ technologiczny pozwoli na ograniczenie kosztów związanych z budową stacji dmuchaw, oraz układu dystrybucji powietrza. W związku z brakiem konieczności mechanicznego napowietrzania ścieków nastąpi znaczne obniżenie energochłonności procesu oczyszczania tlenowego, mniejsze ryzyko wydostawania się złoonych aerozoli poza teren oczyszczalni, jak również znaczne uproszczenie całej instalacji (mniejsza awaryjność).

W kontekście przepustowości i parametrów ścieków oczyszczonych zaproponowane rozwiązania będzie tożsame z oczekiwaniami zamawiającego określonymi w PFU.

### **Odp. na pyt. 1**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w niniejszym postępowaniu.

z up. WÓJTA  
Jacek Jankowski  
SEKRETARZ GMINY