



Łomianki, 06 listopada 2023 r.

RZP.271.44.2023

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji **RZP.271.44.2023 Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresie wyposażenia IT w ramach zadania „Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej” – zad. 2019/06.**

Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605ze zm.) przekazuje treść pytania bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie nr 1

Dzień dobry. Uprzejmie proszę o udzielenie informacji, czy Zamawiający w części "Instalacja Teleinformatyczna" życzy montaż klimatyzacji w pomieszczeniach, gdzie wykonawca ma instalować szafy wraz z wyposażeniem? Zamawiający w Szafie teletechnicznej RACK - LPD IT wymaga złożenia jej wyposażenia, lecz nie ma takiej pozycji do wyceny w załączniku nr 1 do oferty. Czy wyposażenie jest przedmiotem tego postępowania? Zamawiaczy nie wskazując w załączniku nr 1 do oferty jako pozycje rezygnuje z zakupu szaf: "Szafa teletechniczna RACK - LPD1, Szafa teletechniczna RACK - LPD IT, Szafa teletechniczna RACK - LPDS, Szafa teletechniczna RACK- GPD wraz z wyposażeniem?"

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, iż pomieszczenia techniczne nie są wyposażone w instalację chłodzącą. W zakresie Przedmiotu Zamówienia jest dostawa wyposażenie szaf rack takiego, ażeby możliwe było korzystanie z Przedmiotu Zamówienia w zakresie celu, któremu ma służyć. W tym wypadku Wykonawca ma dostarczyć sprzęt wraz z niezbędnymi akcesoriami umożliwiającymi ich późniejszy montaż w serwerowni (np. kablami). Montaż wyposażenia szaf rack odbędzie się sumptem Zamawiającego.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SWZ.