

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym bez negocjacji, podstawa prawna – art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych „Pzp” (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p. zm.) o wartości mniejszej niż progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy Pzp, w kategorii robót budowlanych polegających na wykonaniu zamówienia pn.:

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koninie, gm. Lwówek” Etap I.

Zamawiający,

Gmina Lwówek postępując w oparciu o art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z p. zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania.

Wykonawca – pytanie. W SWZ Rozdz. XI pkt.8 ppkt4) „Zdolność techniczna i zawodowa” Zamawiająca zapisała: cyt. „w okresie ostatnich pięciu lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie bądź przebudowie lub rozbudowie, czy modernizacji oczyszczalni ścieków typu reaktor biologiczny o przepustowości od 900 m³/dobę do 1200m³/dobę (określenia budowa bądź przebudowa lub rozbudowa czy modernizacja są rozumiane znaczeniowo przez Zamawiającego jako tożsame) o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto oraz posiadają dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.”

1) Prosimy o usunięcie określenia w brzmieniu: „typu reaktor biologiczny”, ponieważ w etapie I objętym tym postępowaniem reaktory biologiczne nie są objęte zakresem robót. Ponadto nie jest też zrozumiałe, co oznacza określenie: „oczyszczalnia ścieków typu reaktor biologiczny”.

2) Prosimy o określenie wymagań przepustowości oczyszczalni jednoznacznie jako minimalny, tj. nie mniejszych niż określona wartość m³/dobę. Określenie w brzmieniu: „od 900 m³/dobę do 1200 m³/dobę” jest niejednoznaczne w określeniu wymagań przepustowości. Zwracamy jednocześnie uwagę, że określenie przepustowości na poziomie 1200m³/dobę jest zbyt wygórowane ponieważ jest to planowana przez Zamawiającego przepustowość oczyszczalni po modernizacji.

3) Prosimy o zmianę wymaganej wartości wykonanych robót z 5 000 000 zł brutto na mniejszą ponieważ obecnie podana w SWZ jest nieproporcjonalna do realnej wartości oferowanych robót za wykonanie zamówienia.

4) Ponadto prosimy, aby analogiczne jak ww. stosowne zmiany wprowadzić również w wymaganiach SWZ stawianych kierownikowi budowy.

Ad 1) i ad 2) Zamawiający odpowiada i wyjaśnia

Pkt. 1) Zamawiający przychylił się do prośby – uwagi Wykonawcy i prosi wszystkich wykonawców potencjalnie zainteresowanych udzieleniem przedmiotowego zamówienia o uwzględnienie korekty w zapisach SWZ, z określenia:

...”typu reaktor biologiczny o przepustowości od 900m³/dobę do 1200m³/dobę”...,
na określenie;

...” oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 900m³/dobę”...

Ad 3) Zamawiający odpowiada i wyjaśnia

Zamawiający nie dokona zmiany wymaganej wartości wykonanych robót na mniejszą wartość niż wskazana w SWZ tj. 5 000 000 złotych.

Ad 4) Zamawiający odpowiada i wyjaśnia

Zamawiający prosi wszystkich wykonawców potencjalnie zainteresowanych udzieleniem przedmiotowego zamówienia o nieuwzględnianie korekty w zapisach SWZ, analogicznie jak ww. wymaganiach (zapisach SWZ) dotyczących określeń z pkt. 10 i 2) o wprowadzenie stosownych zmian również w wymaganiach SWZ stawianych kierownikowi budowy.

W załączeniu wyjaśnień SWZ z naniesionymi korektami.