

Poznań, 15 listopada 2017 r.  
ERD7i-552/160/2017

AKPRO

Biuro Inżynieryjno-Projektowe  
Agnieszka Kurowska  
ul. M. Dąbrowskiej 4  
62-050 Mosina

**Dotyczy: Uzgodnienie lokalizacji planowanej inwestycji sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr:2012 oraz 19753 obręb Mosina.**


W odpowiedzi na pismo nr 2/10/1042/2017 z dnia 12.10.2017r., PKP Energetyka S.A. - Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej Zachodni Rejon Dystrybucji uzgadnia **lokalizacji planowanej inwestycji sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr:2012 oraz 19753 obręb Mosina, linia kolejowa Wrocław-Poznań km 145,8 i 146,4** z następującymi uwagami:

1. Na terenie objętym projektem posiadamy infrastrukturę elektroenergetyczną w postaci linii kablowych (średniego napięcia SN oraz niskiego napięcia Nn). Poza tym mogą znajdować się tam czynne kable nie ujęte w ewidencji i nie wniesione na mapy. Konieczne jest więc w miejscu prowadzenia prac dokładne sprawdzenie ich obecności. Poza tym opracować harmonogram robót i jeżeli zachodzi konieczność sporządzić Regulamin wyłączenia napięcia z PKP Energetyka Obsługa Spółka z o.o. Obszar Zachodni, ul. Paczkowska 26, 50-503 Wrocław.
2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest wystąpić z zamówieniem do PKP Energetyka Obsługa Spółka z o.o. Obszar Zachodni, ul. Paczkowska 26, 50-503 Wrocław celem wyznaczenia nadzoru nad robotami – nadzór jest płatny.
3. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń energetycznych będą wykonywane ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
4. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych urządzeń z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, muszą być wykonane zgodnie z Polskimi Normami.
5. **W przypadku wystąpienia kolizji urządzeń elektroenergetycznych z projektowanymi Inwestor:**
  - a) wystąpi o wydanie warunków na usunięcie kolizji do PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej Zachodni Rejon Dystrybucji,
  - b) opracuje dokumentację wykonawczą wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prowadzenia i wykonania robót wymaganych Prawem Budowlanym, którą należy uzgodnić z PKP Energetyka S.A. Zachodni Rejon Dystrybucji,

6. PKP Energetyka S.A. zastrzega sobie prawo odbioru technicznego przed zasypaniem wykonanych skrzyżowań i zblżeń z naszą siecią elektroenergetyczną. Termin odbioru należy uzgodnić z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym.
7. Zaznaczone na mapach urządzenia i obiekty elektroenergetyczne nie mogą być zabudowywane i poddawane niekorzystnym oddziaływaniom ze strony nowoprojektowanych obiektów na tym obszarze.
8. Za wszelkie ewentualne straty spółki PKP Energetyka S.A. wynikłe z podczas robót obciążony finansowo będzie wykonawca robót lub Inwestor. Dotyczy to zarówno kosztów usunięcia awarii jak i kosztów odszkodowań na rzecz klientów PKP Energetyka S.A. za powstałe przerwy w świadczeniu usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej.
9. Wszelkie niezidentyfikowane kable lub inne urządzenia elektroenergetyczne odkryte podczas prac należy traktować jako czynne i zgłosić do Organu wydającego uzgodnienie.
10. Wykonawca robót na 14 dni (roboczych) przed rozpoczęciem prac pisemnie powiadomi o tym PKP Energetyka S.A. Zachodni Rejon Dystrybucji, ul. Kolejowa 4a, 60-715 Poznań. powołując się na niniejsze uzgodnienie.

Termin ważności w/w uzgodnienia upływa po dwóch latach od daty wystawienia

Z poważaniem

Kierownik  
Zachodni Rejon Dystrybucji  
  
Mariusz Porolniczak

**Sprawę prowadzi:**

Włodzimierz Ochla tel. 697 042 138

**Adres do korespondencji:**

PKP Energetyka S.A.

Zachodni Rejon Dystrybucji

ul. Kolejowa 4a; 60-715 Poznań